



LEGENDA:

- STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- CIRKULAČNÍ POTRUBÍ
- SMÍŠENÁ VODA
- STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ
- CIRKULAČNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ

- ULOŽENÍ POTRUBÍ:
- POTRUBÍ VEDENO POD OMTKOU V DŘÁŽCE VE ZDIVU, PŘÍP. V PODLAŽE
- V TERÉNU VEDENO V MATERIÁLU HDPE
- IZOLACE POTRUBÍ:
- POTRUBÍ SV OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ II. 30mm
- ROZVOD TUV OPATŘEN TEPELNOU IZOLACÍ TL. DLE VYHLÁŠKY MPO č.193/2007 Sb.
(D20-D40 TL. 30 mm, D50 TL. 40 mm)
- POZNÁMKA:
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A BATERIE - TYP DLE STAVEBNÍ ČÁSTI PD
- PŘED MONTÁŽÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU PŘÍPOJENÍ
- DLE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- VODOVOD BUDE VEDEN PO POZEMNKU INVESTORA PŘI SOUBĚHU ČI PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI
- SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ VODOVOD V DOTČENÉM PROSTORU BUDE KOMPLETNĚ VYMĚNĚN PO STÁVAJÍCÍ
- NÁPOJOVACÍ BODY

- u1 Lyra plus umývatko 40 x 31 cm s otvorem vpravo, bílé
- u2 Lyra plus umývatko 40 x 31 cm s otvorem vlevo, bílé
- k1 Lyra plus klozet závěsný 49 cm Compact hluboké splachování bílý
- v1 Mira vylevka keramická závěsná s plastovou mřížkou, bílá
- k2 Nova Pro Keramag Kind - WC závěsné
- u3 Baby umývatko s dětským motivem 45 x 37 cm bez otvoru bílé

| | | |
|---|--|--|
| Ing. Milan Landsman Na Vysluní 1230, Chotěboř, 583 01 | REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ MŠ, Na Chmelnici 266, 583 01, Chotěboř | č. paré : |
| autor návrhu : | investor : Město Chotěboř | č. zakázky : NAC - 276 |
| odpovědný projektant : ing. Milan Landsman (604 20 40 20) | adresa invest. : Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř | měřítko : 1:50 |
| vypracoval : ing. Milan Landsman (604 20 40 20) | korespondenční adresa invest. : | datum : únor 2018 |
| název výkresu - obsah : SCHÉMA AXONOM. - VODOVOD technika prostředí staveb - ZTI | | č. výkresu : D.1.4a -07 stupeň dokumentace : DPS |