



LEGENDA:

-
- SPINAČ ŘAZ. 1, 10A/230V, IP20
-
- SPINAČ ŘAZ. 5, 10A/230V, IP20
-
- SPINAČ ŘAZ. 6, 10A/230V, IP20
-
- ZÁSUVKA 16A/250V, IP20
-
- Zásuvkový instalační sloupek pod stolem, výška 0,68m, IP20.
-
- Osazený zásuvky 6x 16A/230V vypínané vypínačem, na sloupku dle budovy osazeny slaboproudé zásuvky 2xR45.
-
- Zásuvky 230V napojeny kabelem H05W-F ze zásuvek umístěných na zdi, kabely vedeny v liště PVC.
-
- ZÁSUVKA DATOVÁ 2xR45 CAT.5
-
- EL. VÝVOD
-
- ROZVADĚČ

Legenda svítidel

- A1 Závěsné svítidlo, LED 38W, 5570lm, 4000K, IP54, 1150x120mm, rozptylný systém mikropřísmo
- A2 Závěsné svítidlo, LED 48W, 6920lm, 4000K, IP54, 1432x120mm, rozptylný systém mikropřísmo
- B1 Přisazené svítidlo, LED 27W, 4335lm, 4000K, IP54, 1432x120mm, rozptylný systém satín
- N01 Přisazené LED nouzové svítidlo, 5W, 433lm, IP65, doba zálohy 1 hodina
- P1 Přisazené LED nouzové svítidlo, 1,3W, 1501lm, IP65, doba zálohy 1 hodina, vč. piktoqramu

Zodpovědný projektant:		Kreslí:		
Vít Zvolánek		Vít Zvolánek		
Můj č.p. 69 – 1.NP - ODBOR DOPRAVY - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ			VÍT ZVOLÁNEK	
			PROJEKCE A INŽENYRSKÁ ČINNOST ELEKTRO	
			Ouděň 77, 582 24 Ouděň	
			vít.zvolanek@seznam.cz	
			+420 725 936 257	
			IČ: 02951479	
INVESTOR:		DATAUM:	06 / 2018	
Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř		STUPEŇ:	DPS	
		FORMÁT:	3 x A4	
ČÁST DOKUMENTACE: ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO:	1:100	
OBSAH VÝKRESU:		Č. ČÁSTI:	Č. VÝKRESU:	
PŮDORYS 1.PP		D.1.4	02	