



# 1.NP - NÁVRH

## M 1:50

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – ODB. DOPRAVY 1.NP		
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL. m2
1.01	SCHODIŠTÍ	19,27
1.02	CHODBA	8,45
1.03	ZÁDVEŘÍ	2,54
1.04	CHODBA, ČEKÁRNA	14,11
1.05	KUCHYŇKA, TECH.M.	6,76
1.06	KANCELÁŘ	19,02
1.07	KANCELÁŘ	53,54

VÝPIS POTRUBÍ - Cu :  
Cu 15x1,0 ..... 42 m  
Cu 18x1,0 ..... 4 m

LEGENDA VYTÁPĚNÍ :  
————— TOPNÁ VODA  
- - - - - VRATNÁ VODA

POZNÁMKA:  
- STÁVAJÍCÍ RADIÁTOROVÝ OKRUH V KLOUZAVÉM TEPLOTNÍM SPÁDU max. 70/55°C  
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ODPOJENA A DEMONTOVÁNA  
- NOVÉ RADIÁTORY BUDOU NAPOJENY ZE STÁVAJÍCÍCH ODBOČEK NA DOMOVNÍCH STOUPAČKÁCH  
ŘEŠENÝ PROSTOR: Q<sub>cm</sub>= 10400 W, max. poč. tlak 25 000 Pa  
ULOŽENÍ RADIÁTOROVÉHO POTRUBÍ  
- POTRUBÍ Cu VEDENO V DRAŽCE PO STĚNĚ POD OMÍTKOU, PŘÍP. V PODLAŽE VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE  
IZOLACE POTRUBÍ  
- POTRUBÍ OPATŘENA TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHL.193/2007 Sb.  
- U NAVRŽENÝCH OTOPNÝCH TĚLES BUDE INVESTOREM UPŘESNĚNA BAREVNOST, PŘÍP. TYP TH  
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY OTOPNÝCH TĚLES BUDOU PŘIPOJOVACÍ A UPEVŇOVACÍ PRVKY

POZNÁMKA :  
- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚRIT NA STAVBĚ  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ

PROJEKTANT: Ing. Vojtěch Hrček Projektová činnost Milady Horákové 78, 170 00 Praha 7 tel. 723 659 287 IČO : 7132 6979		AUTOR PROJEKTU : Ing. Milan Landsmann	
		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vojtěch Hrček (ČKAIT 0008425)	
		VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Hrček	
PROJEKT:  KANCELÁŘE 1.NP - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ			
MÍSTO STAVBY:		Trčků z Líp 69, 583 01 Chotěboř	
INVESTOR:		Město Chotěboř Trčků z Líp 69, 583 01 Chotěboř	
ČÁST PD:		D 1.4.      TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	
		STUPEŇ PD: DPS	
OBSAH VÝKRESU: VYTÁPĚNÍ - 1.NP			
MĚŘÍTKO:	1:50	ČÍSLO VÝKRESU:	03
		DATUM:	06/2018
		PARÉ:	