


5



PROJEKTANT	B.Čapková		Blanka ČAPKOVÁ Projekce el. instalací a hromosvodů Krokova 723/III Rokycany tel. 371726612 IČO: 16731204	
MÍSTO	K.Ú.CHOTĚBOŘ			
INVESTOR	Město Chotěboř			
AKCE REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ T.G.M. V CHOTĚBOŘI			STUPEŇ	PSP
			DATUM	09/2017
OBSAH Připojení kašny na síť NN			MĚŘÍTKO	1: 50

PROTOKOL

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Blanka Čapková
projektování el. instalací a hromosvodů
IČO 167312004, Rokycany 723/III

V Rokycanech dne 10.9.2017

Složení komise :

předseda	ing. František Neraď	projektant staveb. část
člen	ing. Martin Čapek	projektant elektro
člen	B. Čapková	projektantka elektro

Název objektu : Rekonstrukce náměstí T.G.M. v Chotěboři
Připojení kašny na síť NN

Podklady : stavební výkresy
příslušné platné ČSN včetně nových edic a změn
zejména ČSN 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-7-702 ed.3

Popis objektu : Jedná se o rekonstrukci náměstí včetně nového el. přívodu pro kašnu.

a/ prostor šachty

Rozhodnutí :

je to prostor s teplotou okolí **AA7**, prostor s atmosférickými podmínkami v okolí **AB4**, prostor s výskytem vody **AD1**, v prostoru se mohou nacházet pouze poučené osoby **BA4**, použité stavební materiály šachty jsou nehořlavé **CA1**.

Zdůvodnění :

Hodnocený prostor je chráněn před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty. Je to prostor, kde na stěnách šachty se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit např. po roztátí námrazy.

Přiřazení vnějších vlivů prostředí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem odpovídá **PROSTOR NEBEZPEČNÝ**

b/ prostor venkovní

Rozhodnutí :

je to prostor s teplotou okolí **AA7**, prostor s atmosférickými podmínkami v okolí **AB 8**, prostor s výskytem vody - déšť **AD3**, osoby se nacházejí v nevodivém prostředí **BC1**.

Zdůvodnění :

Hodnocený prostor podléhá atmosférickým vlivům.

Přiřazení vnějších vlivů prostředí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem odpovídá **PROSTOR ZVL. NEBEZPEČNÝ**

