

Doplnění zadávací projektové dokumentace:

„Junior DDM – SVČ č.p. 793, k. ú. Chotěboř – stavební úpravy interiéru 2. NP – komunitní centrum“

SO02 – dokumentace truhlářských výrobků:

1. Výkres č. 16:
 - a) Nízká lednice, pивní baterie a podpultové chlazení a kávovar je dodávka zhotovitele? Pokud ano, upřesnit typ, jako je tomu u dřezu, trouby, varné desky atp.. **není součástí dodávky**
2. Výkres č. 20:
 - a) Obraz Chotěboře je dodávka zhotovitele? Pokud ano, tak blíže specifikovat provedení. **Není součástí dodávky**
 - b) Zeleň v květináči blíže specifikovat (zda umělá, nebo živá). **Není součástí dodávky**
3. Výkres č. 21:
 - a) Specifikovat materiály loga na posuvných částech obkladu.
 - b) Specifikovat typ koberce na obnovení podla.
4. Specifikace vybavení: Chybí položka barová židle – upřesnit typ. **není součástí dodávky**

SO01– dokumentace stavby

1. Objasnit pojem (popsat postup): Renovace stávající dlažby v tl.20 mm ve vestibulu.
Broušení + napuštění viz. fotodokumentace v bouracích prací

Hluboké broušení pro vyrovnání a odstranění opotřebovaného povrchu. Broušení a leštění pro dosažení hladkého povrchu a jednotného odlesku. Impregnace prostředkem na bázi Lithia - 2 vrstvy Impregnační prostředek zhušťuje povrch teraca, odpuzuje vodu a oleje, zabraňuje pronikání nečistot do struktury teraca, neuzavírá póry, nevytváří na povrchu žádnou vrstvu a vzhled zůstává přirozený. Tepelným zaleštěním Lithia se impregnace stává součástí teraca.
2. Venkovní žaluzie: Montáž do okenního otvoru nebo před okenní otvor?
Do okenních otvoru s krycím plechem.
3. Místnost 2.13, Výkres č. D3.7
 - a) Po obvodě místnosti je kreslena linka tl. 90 mm. To je znázorněna dekorační lišta, nebo jiný prvek? **Dekorační lišta viz. SO.02 truhlářské výrobky – zpracovatel pan Ing. Kantůrek – výkres 24, lepené na plochu SDK**
 - b) přesné umístění lemovacích lišt v DECORU – umístění v jednotlivých čtvercích.

Přesné provedení DECORU viz. SO.02 truhlářské výrobky – zpracovatel pan Ing. Kantůrek – výkres 24.

V Chotěboři dne 05. 03. 2019