

Městský úřad Chotěboř

odbor správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství

Trčků z Lipy 69, Chotěboř, telefon: 569 641 100, fax 569 622 296, IČ 00267538, www.chotebor.cz

SPISOVÁ ZNAČKA SZ-MCH-2706/2018/OSMZO/RJ Č. j. MCH-8854/2018/OSMZO	VYŘIZUJE Jitka Rakušanová, DiS.	TELEFON 569 641 150	E-MAIL rakusanova@chotebor.cz	V CHOTĚBOŘI 26.02.2018
--	------------------------------------	------------------------	--	---------------------------

Závazné stanovisko

Městský úřad Chotěboř, odbor správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství, orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 3 a ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně ovzduší“) a ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů a podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále „správní řád“), vydává toto

závazné stanovisko

podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a ust. § 149 odst. 1 správního řádu k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů z hlediska ochrany ovzduší:

souhlasí

s umístěním a s provedením stavby stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší v rámci investiční akce „**Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou**“ - **Plynový kondenzační kotel – 2 ks**, jmenovitý tepelný výkon 4,7 – 31,7 kW, 5. emisní třída dle normy ČSN EN 303-5, druh paliva zemní plyn; **Plynový ohřívač – jmenovitý tepelný výkon 45 kW**, druh paliva zemní plyn. Konkrétní typy stacionárních zdrojů budou vybrány investorem během stavebních prací a k žádosti o užívání stavby budou doloženy atesty výrobků od výrobce.

Investorem akce je město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř, IČO 00267538. Žadatel je zároveň investorem.

Umístění zdrojů: pozemek p. č. 1398/1 v katastrálním území Chotěboř

bez podmínek.

Odůvodnění

Městský úřad Chotěboř, odbor správy majetku, zeleně a odpadového hospodářství, orgán ochrany ovzduší (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) obdržel dne 21.02.2018 pod č. j. MCH-8854/2018/OSMZO žádost o vydání stanoviska z hlediska ochrany ovzduší podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění a k provedení stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší v rámci investiční akce „**Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou**“ - **Plynový kondenzační kotel – 2 ks**, jmenovitý tepelný výkon 4,7 – 31,7 kW, 5. emisní třída dle normy ČSN EN 303-5, druh paliva zemní plyn; **Plynový ohřívač – jmenovitý tepelný výkon 45 kW**, druh paliva zemní plyn. Konkrétní typy stacionárních zdrojů budou vybrány investorem během stavebních prací a k žádosti o užívání stavby budou doloženy atesty výrobků od výrobce.

Předmětem projektové dokumentace je přístavba zázemí pod tribunou zimního stadionu včetně přístavby vstupní části a řešení nových přístupových ploch pro diváky na pozemku p. č. 1398/1 v katastrálním území Chotěboř. Nově vybudované prostory (šatny, umývárny, posilovna, chodby, bufet, hygienické zázemí diváků) budou vytápěny dvěma plynovými kondenzačními kotli spojené do kaskády se sálavými válcovými hořáky s regulací spalování. Přívod vzduchu bude zajištěn koaxiálním potrubím nad střešní plášť. Dále bude umístěn plynový ohřívač vody včetně odkouření nad střechu objektu.

Žádost o závazné stanovisko podalo město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO 00267538, které se zároveň investorem akce.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla dokumentace pro územní a stavební řízení - souhrnná technická zpráva a zpráva plynoinstalace, kterou vypracovala v únoru 2018 společnost QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15058654, zakázka č. 17-50-733. Technická zpráva plynoinstalace řeší popis a způsob vytápění přístavby objektu. Souhrnná technická zpráva řeší v bodě B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí.

Orgán ochrany ovzduší posoudil předloženou žádost podle zákona o ochraně ovzduší, při vydání závazného stanoviska vycházel z podkladů žádosti - z technické zprávy plynoinstalace. Orgán ochrany ovzduší dále posoudil zdroje znečišťování ovzduší v souladu s ust. § 12 zákona o ochraně ovzduší vzhledem k platnému Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihovýchod CZ06Z, opatření uvedená v kódu DB1 - Instalace a využívání nových nízkoemisních zdrojů energie. Prašnost je řešena dostatečným způsobem vzhledem k platnému Programu zlepšování kvality ovzduší - zóna Jihovýchod CZ06Z, opatření uvedená v kódu BD3 – omezování prašnosti ze stavební činnosti.

Vzhledem k tomu, že žádost obsahovala potřebné doklady pro posouzení umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, vydal orgán ochrany ovzduší souhlasné závazné stanovisko bez podmínek z hlediska ochrany ovzduší.

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje na vlastní pracovní postupy, při kterých je třeba postupovat tak, aby byla v co největší míře minimalizována prašnost.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolení stavby rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že k řízení o vydání kolaudačního souhlasu (užívání stavby) vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (tj. Městský úřad Chotěboř) dle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší u stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.


Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 5 nebo ust. § 149 odst. 6 správního řádu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ
*odbor správy majetku, zeleně
a odpadového hospodářství*
583 01 Chotěboř
2

Ing. Růžena Sommerová
vedoucí odboru správy majetku,
zeleně a odpadového hospodářství
v. r.

Za správnost vyhotovení:
Jitka Rakušanová, DiS.



Rozdělovník:

Obdrží:

Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř