



OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m²)
201	VSTUPNÍ HALA	6/19,73
202	KASA	4,14
203	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,88
204	PLOCHA ZA TRIBUNOU	141,54
205	VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ	10,03
206	PLOCHA ZA TRIBUNOU	179,21
207	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	9,97
208	HALA	37,13
209	SKLAD	3,73
210	WC ŽENY	7,63
211	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,63
212	WC MUŽI	14,49
213	TECHNICKÁ MÍSTNOST	19,13

Poznámka:
Veškeré potrubí v exteriéru izolováno tepelnou izolací tl.10cm s oplechováním
Potrubní rozvody v interiéru izolovány tepelnou izolací tl.60mm po tlumiče hluku, vč. tlumičů
Sání čerstvého vzduchu izolováno kompletně tepelnou izolací tl. 60mm
Před objednáni potrubí nutno koordinovat na místě s ostatními profesemi
Veškeré viditelné potrubí opatřeno práškovou barvou bílou RAL dle ARCH

Projektant:	Vypracoval:	Autorizace:	QATROSYSTEM, spol. s r.o. Kyjovská 3578 580 01 Havlíčkův Brod tel.: 569 430 475 dič: CZ15058654 PROJEKCE
Jiří Hájek	Jiří Hájek	Ing. František Dvořák	
Zakázka číslo:	Archivní číslo:	OV/14	
Investor: Město Chotěboř, Trčků z Lipy 69, 583 01 Chotěboř			Paré:
Stupeň: Dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a provedení stavby			Datum:
Stavba / část:			3/2019
Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribunu			Číslo výkresu:
VZDUCHOTECHNIKA			D1.4.5.4
Obsah:			Měřítko:
PŮDORYS 2NP			1:75