

ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název veřejné zakázky: „Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou“

Zadavatel: Město Chotěboř
Trčků z Lípý 69, 583 01 Chotěboř

Zástupce zadavatele: Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Pospíchalová

Projektová dokumentace: Qatrosystém, spol. s.r.o. (DPS, únor 2019)
Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod

Veřejná zakázka „Zimní stadion – dostavba zázemí pod tribunou“ – dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle §98 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

-
- 1) **Dotaz č. 1:** V objektu ST STAVEBNÍ ČÁST výkaz výměr položka č. 72, 311321825R00 „Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy C 25/30“ [Stěny u venkovního schodiště CH3 : \(6,85+3,25+4,8\)*3,1](#).
Tato položka má měrnou jednotku uvedenou v M3, ale výpočet u této položky je stanoven v M2. Správná výměra by měla být 13,85m³? Žádáme o úpravu ve výkazech výměr?

ANO – položka je chybně vypočtena; správně má být výměra 13,857 m³; je opraveno ve výkazu.

- 2) **Dotaz č. 2:** V objektu ST STAVEBNÍ ČÁST výkaz výměr položky č. 227, 228, 229, 230, 231 „Potěry ze suchých směsí samonivelační lité anhydritové“ - dle výkazu výměr je materiálová specifikace těchto potěrů uváděna jako **anhydrit**, v projektové dokumentaci (technická zpráva – podlahy a nášlapné vrstvy), jsou tyto potěry specifikovány jako lité **cementové**.
Jaký materiál máme tedy kalkulovat?

Chyba je ve výkazu; správně má být litý cementový potěr, 25 MPa; je opraveno ve výkazu.

- 3) **Dotaz č. 3:** V objektu ST STAVEBNÍ ČÁST výkaz výměr položky č. 235, 631316231R00 „Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně“ [místenost č. 204 a 206](#)
Žádáme o specifikaci tloušťky této mazaniny, výkaz výměr obsahuje pouze m2 plochy.

Položka je chybně. Správně má být příplatek za vyšší pevnost litého cementového potěru; 30 MPa. Opraveno ve výkazu.

- 4) **Dotaz č. 4:** Existují samostatné výpisy skladeb jednotlivých konstrukcí? (podlahy, střešní plášť atd). V technické zprávě se uvádí, že celkové skladby podlah jsou uvedeny na příslušných výkresech.

Tuto skutečnost jsme ve výkresech nezaznamenali. V jednotlivých řezech jsou skladby označovány pod jednotlivými značkami S1a, S1f, S2b, S12c atd., ale toto označení není nikde v PD pod těmito značkami blíže specifikováno.

ANO – výpis skladeb existuje; č. D.1.1.24 – přiložen.

- 5) **Dotaz č. 5:** V objektu ST STAVEBNÍ ČÁST výkaz výměr položky č. 263 a pol. č. 773 – nejsou tyto položky v rozpočtu zdablovány? Jedná se o dveřní křídlo do prostoru plošiny pro kameramana. U položky č. 773 ve specifikaci výkazu výměr je u vedeno, že se jedná o prvek zámečnických konstrukcí ozn. Z 48 dle nás se jedná o položku pod označením Z 42.

ANO – položka je zdablována. Pol. č. 263 jen nově uvedena s množstvím 0,0 ks (z důvodu zachování číslování položek).

- 6) **Dotaz č. 6:** V objektu ST STAVEBNÍ ČÁST výkaz výměr položka č. 760, 762 - Spec. 2 „Nerezový vrut pro dřevěné obklady drážka T25, průměr 5mm délka, 60mm“ Ve výkaze výměr v poznámce je uveden počet kusů 3520 ks, ale ve výměře u dané položky je počet kusů jiný a to 2600 ks. Jaká výměra je správná?

Správně je výměra 3600 Ks (= 18 x 200). Opraveno ve výkazu.

- 7) **Dotaz č. 7:** U několika prvků vzduchotechnických rozvodů (výfukový segment, nasávací prvek, výfuková hlavice), a dále položka č. 635 „Kvalitní práškový lak potrubí barva bílá RAL dle ARCH“ žádáme alespoň o specifikaci odstínu barvy RAL?

Prvky v interiéru ... RAL 9016; prvky v exteriéru shodně s VZT jednotkou (popř. RAL 9002).

- 8) **Dotaz č. 8:** V objektu ST STAVEBNÍ ČÁST výkaz výměr položka č. 929 „Obklad pryžových pásů na stěny vč. dodávky lepidla“ **Lepení pryže podré tl 4 mm se sníženou hořlavostí.** Tento typ pryžových pásů není vhodný na lepení stěn a to hlavně z důvodu jeho velké hmotnosti a zátěže na omítky. Je možné ocenit obklad k tomuto určený např.: heterogenní sténovou PVC krytinu MODUL?

Nacenit dle PD = pryžový obklad, modrý, tl. 4 mm.

- 9) **Dotaz č.9:** V objektu ST STAVEBNÍ ČÁST výkaz výměr položka č. 427 „Izolace pěnová foukaná volně“ Jakým materiálem má být spodní část tribuny izolována? V PD je uváděna tepelná izolace z tuhé pěny, ve výkaze izolace foukaná?

Jedná se o izolaci pěnovou stříkanou (PUR); ve výkazu opraveno.