

SKLADBY PODLAH

S1a

- KERAMICKÁ DLAŽBA
SPRCHOVÉ KOUTY A SPRCHY: MOZAIKOVÝ LEPENEC 300x300mm (DÍLKY 50x50mm), R10, B, MAT, 1 BARVA
M.Č.105, 116 a 120: 300x300mm, R10, PEI 5, MAT, 2 BARVY (30/70%), SOKL S POŽLÁBKEM
M.Č.126 a 128: 600x600mm, R9, PEI 5, MAT, 2 BARVY (50/50%), SOKL S POŽLÁBKEM
M.Č.103: 600x600mm, R10, PEI 5, MAT, 1 BARVA, SOKL S POŽLÁBKEM
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO min.tl.5mm + FLEXIBILNÍ HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ TMEL
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE NA CEMENTOVÉ BÁZI V PROSTORECH S MOKRÝM PROVOZEM (SPRCHY, WC, ÚKLIDOVÉ KOMORY ATD.)
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 25 MPa tl.50mm
- XPS tl.80mm
- ASFALTOVÝ PÁS TYPU R
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLÍÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON C25/30 + KARI SÍŤ 150x150x8mm, tl.150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK tl.100mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

S1b

- PRYŽOVÁ PODLAHOVINA SBR-NR tl.8mm
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE NA CEMENTOVÉ BÁZI V PROSTORECH S MOKRÝM PROVOZEM (UMÝVÁRNY, WC ATD.)
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 25 MPa tl.60mm
- XPS tl.80mm
- ASFALTOVÝ PÁS TYPU R
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLÍÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON C25/30 + KARI SÍŤ 150x150x8mm, tl.150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK tl.100mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

S1c

- EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 25 MPa tl.65mm
- XPS tl.80mm
- ASFALTOVÝ PÁS TYPU R
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU

- ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON C25/30 + KARI SÍŤ 150x150x8mm, tl.150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK tl.100mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

S1d

- PRYŽOVÁ PODLAHOVINA SBR-NR tl.8mm - SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 25 MPa tl.60mm
- XPS tl.80mm
- ASFALTOVÝ PÁS TYPU R
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON C25/30 + KARI SÍŤ 150x150x8mm, tl.150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK tl.100mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

S1e

- ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 25 MPa tl.65mm
- XPS tl.80mm
- ASFALTOVÝ PÁS TYPU R
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON C25/30 + KARI SÍŤ 150x150x8mm, tl.150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK tl.100mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

S1f

- ČISTÍCÍ ZÓNA - TEXTILNÍ ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU DO AL RÁMU 15/30/2mm
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 25 MPa tl.50mm
- XPS tl.80mm
- ASFALTOVÝ PÁS TYPU R
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON C25/30 + KARI SÍŤ 150x150x8mm, tl.150mm

- ŠTĚRKOPÍSEK tl.100mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

S1g

- BETONOVÁ MAZANINA C25/30 tl.120mm
- XPS tl.80mm
- ASFALTOVÝ PÁS TYPU R
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLÍÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON C25/30 + KARI SÍŤ 150x150x8mm, tl.150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK tl.100mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

SKLADBY STROPŮ

S2a

- KERAMICKÁ DLAŽBA
M.Č.209, 210, 211 a 212: 300x300mm, R10, PEI 5, MAT, 2 BARVY (30/70%), SOKL S POŽLÁBKEM
M.Č.201, 202, 203 a část 205: 600x600mm, R10, PEI 5, MAT, 1 BARVA, SOKL S POŽLÁBKEM
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO min.tl.5mm + FLEXIBILNÍ HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ TMEL
- NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE NA CEMENTOVÉ BÁZI V PROSTORECH S MOKRÝM PROVOZEM (SPRCHY, ÚKLIDOVÉ KOMORY, KUCHYŇ ATD.)
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 25 MPa tl.40mm
- XPS tl.120mm
- ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE tl.200mm POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON C25/30-XC1-CI 0,40-Dmax 22-S2 VÝZTUŽ B 500 B

S2b

- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 30 MPa tl.55mm
- XPS tl.120mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE tl.200mm POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON C25/30-XC1-CI 0,40-Dmax 22-S2 VÝZTUŽ B 500 B

S2c

- EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 25 MPa tl.55mm
- XPS tl.120mm
- ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE tl.200mm POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON C25/30-XC1-CI 0,40-Dmax 22-S2 VÝZTUŽ B 500 B

S2d

- EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE
- CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR 25 MPa tl.55mm
- XPS tl.120mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE tl.200mm POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON C25/30- χ C1-Cl 0,40-D_{max} 22-S2 VÝZTUŽ B 500 B

S3a

- TEPELNÁ IZOLACE Z MIV tl.200mm
- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA PD tl.22mm, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2 - DESKA PŘIKOTVENA K NOSNÍKU (PŘEDVRTÁNÍM) SAMOVRTNÝM POZINKOVANÝM ŠROUBEM DO KOVU S KŘIDÉLKY A ZÁPUSTNOU HLAVOU, Ø ZÁVITU 4,2mm, DÉLKA 38mm
- NOSNÍKY IPE 180
- PŘÍMÝ ZÁVĚS PRO CD PROFIL (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI) - PŘIKOTVENÝ K NOSNÍKU (PŘEDVRTÁNÍM) 1 SAMOVRTNÝM POZINKOVANÝM ŠROUBEM UPROSTŘED-VNĚJŠÍ ŠESTIHRAN, S VYŠŠÍ VRTACÍ KAPACITOU (VRTACÍ KAPACITA 12mm), S PODLOŽKOU, Ø ZÁVITU 5,5mm, DÉLKA 35mm
- ZAVĚŠENÝ ROŠT Z CD PROFILŮ (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI) ROZTEČ 312,5mm
- 2x DESKA S CEMENTOVÝM JÁDREM tl.12,5mm TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1
- MALBA

S3b

- TEPELNÁ IZOLACE Z MIV tl.200mm
- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA PD tl.22mm, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A2 - DESKA PŘIKOTVENA K NOSNÍKU (PŘEDVRTÁNÍM) SAMOVRTNÝM POZINKOVANÝM ŠROUBEM DO KOVU S KŘIDÉLKY A ZÁPUSTNOU HLAVOU, Ø ZÁVITU 4,2mm, DÉLKA 38mm
- NOSNÍKY IPE 100 (k nosníku IPE 180 přivařen úhelník 60/60/8mm pro ukotvení cementotř.desky)
- PŘÍMÝ ZÁVĚS PRO CD PROFIL (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI) - PŘIKOTVENÝ K NOSNÍKU (PŘEDVRTÁNÍM) 1 SAMOVRTNÝM POZINKOVANÝM ŠROUBEM UPROSTŘED-VNĚJŠÍ ŠESTIHRAN, S VYŠŠÍ VRTACÍ KAPACITOU (VRTACÍ KAPACITA 12mm), S PODLOŽKOU, Ø ZÁVITU 5,5mm, DÉLKA 35mm
- ZAVĚŠENÝ ROŠT Z CD PROFILŮ (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI) ROZTEČ 312,5mm
- 2x DESKA S CEMENTOVÝM JÁDREM tl.12,5mm TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1
- MALBA

SKLADBY SCHODIŠŤ TRIBUNY + TRIBUNY

S4a

- NA VODOROVNÉ I SVISLÉ PLOCHY BUDE JAKO POVRCHOVÁ ÚPRAVA POUŽITA VODOU ŘEDITELNÁ EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE VE TŘECH VRSTVÁCH, PRVNÍ VRSTVA JE PENETRAČNÍ, KDY SE PRYSKYŘICE NAŘEDÍ 10% VODY A POTÉ SE PROVEDOU 2 KRYCÍ NÁTĚRY EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ, NA VODOROVNÉ PLOCHY SE POUŽÍJE MECHANICKY ODOLNÁ PRYSKYŘICE (VE DVOU NÁTĚRECH), DO VRCHNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘIDÁN GRANULÁT S PROTISKLUZNÝM ÚČINKEM
- PRO UPRAVENÍ POVRCHU HRUBÉ REPROFILAČNÍ MALTY, PŘÍPADNĚ PRO VYROVNÁNÍ MALÝCH NEROVNOSTI, BUDE POUŽITA JEMNÁ MALTA NA BÁZI CEMENTU
- ZAROVNÁNÍ HRUBOU CEMENTEM POJENOU REPROFILAČNÍ MALTOU
- POVRCH NEROVNOSTÍ OPATŘEN MINERÁLNÍM ADHEZNÍM MŮSTKEM
- NEROVNOSTI NA SVISLÝCH I VODOROVNÝCH PLOCHÁCH TRIBUNY BUDOU VYROVNÁNY REPROFILAČNÍ MALTOU
- OTVORY PO DEMONTÁŽI LAVIČEK A ČÁSTI ZÁBRADLÍ BUDOU VYPLNĚNY DVOUSLOŽKOVÝM LEPIDLEM NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
- SVISLÉ I VODOROVNÉ PLOCHY TRIBUNY VČETNĚ SPÁR BUDOU OČIŠTĚNY, PRO PROVÁDĚNÍ DALŠÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT POVRCH ČISTÝ, ZBAVENÝ PRACHU A VOLNÝCH ČÁSTIC
- PANELY TRIBUNY tl.100mm
- TUHÁ PĚNA tl.120mm
- NOSNÍK JEKL 60/80/4mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIV tl.100mm
- PŘÍMÝ ZÁVĚS PRO CD PROFIL (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI) - PŘIKOTVENÝ K NOSNÍKU (PŘEDVRTÁNÍM) 1 SAMOVRTNÝM POZINKOVANÝM ŠROUBEM UPROSTŘED-VNĚJŠÍ ŠESTIHRAN, S VYŠŠÍ VRTACÍ KAPACITOU (VRTACÍ KAPACITA 12mm), S PODLOŽKOU, Ø ZÁVITU 5,5mm, DÉLKA 35mm
- ZAVĚŠENÝ ROŠT Z CD PROFILŮ (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI) ROZTEČ 312,5mm
- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA
- 2x DESKA S CEMENTOVÝM JÁDREM tl.12,5mm TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1
- MALBA

S4b

- NÁSTUP NA LEDOVOU PLOCHU
- ODŘÍZNUTÍ DVOU PREFABRIKOVANÝCH SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ SCHODIŠŤOVÉ KCE
- DEMONTÁŽ ZDIVA Z BETONOVÝCH TVÁRNIC

SKLADBY PODLAH

S5a

- ČISTÍCÍ ZÓNA - TEXTILNÍ ROHOŽ ZE 100% POLYPROPYLENU DO AL RÁMU 15/30/2mm
- CEMENTOVÝ POTĚR 25 MPa tl.50mm
- XPS tl.80mm
- ASFALTOVÝ PÁS TYPU R
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU

- ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON C25/30 + SVAŘOVANÁ SÍŤ 100x100x8mm, tl.150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK tl.100mm
- ZÁSYP ZEMINOU

S5b

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO min.tl.5mm + FLEXIBILNÍ HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ TMEL
- CEMENTOVÝ POTĚR 25 MPa tl.50mm
- XPS tl.80mm
- ASFALTOVÝ PÁS TYPU R
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PODKLADNÍ BETON C25/30 + KARI SÍŤ 100x100x8mm, tl.150mm
- ŠTĚRKOPÍSEK tl.100mm
- ZÁSYP ZEMINOU
- PŮVODNÍ ZEMINA

S6 (strop v chodbě pod schodištěm)

- MIV tl.100mm
- PAROZÁBRANA
- ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE tl.200mm POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON C25/30-XC1-CI 0,40-Dmax 22-S2 VÝZTUŽ B 500 B

S7

- KERAMICKÝ OBKLAD tl.15mm
M.Č.205 a 207: 300x600mm, R11, PEI 5, MAT, 1 BARVA, SOKL STANDARD - SCHODOVKA
600x600mm, R10, PEI 5, MAT, 1 BARVA, SOKL S POŽLÁBKEM
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO min.tl.5mm + FLEXIBILNÍ HYDROFOBNÍ SPÁROVACÍ TMEL
- ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠTĚ
- MIV tl.150mm, $\lambda=0,036\text{W}/(\text{m.K})$
- PŘÍMÝ ZÁVĚS PRO CD PROFIL (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI)
- DVOJITÝ ZAVĚŠENÝ ROŠT Z CD PROFILŮ (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI), ROZTEČ NOSNÝCH PROFILŮ 312,5mm, ROZTEČ SPODNÍCH PROFILŮ 750mm
- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA
- 2x DESKA S CEMENTOVÝM JÁDREM tl.12,5mm TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1
- MALBA

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

S8a - přístavba

- FALCOVANÁ KRYTINA Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ tl. 36 μ m (BARVA TMAVĚ ŠEDÁ)
- DRENÁŽNÍ (PAROPROPUSTNÁ) VRSTVA - FÓLIE S PPR NOSNOU MEMBRÁNOU A VRCHNÍ DRENÁŽNÍ VRSTVOU PRO ODVOD VODNÍCH PAR A KONDENZÁTU
- CELOPLOŠNÝ ZÁKLOP Z DESEK OSB VODOVZDORNÝCH tl.18mm, ÚPRAVA HRAN PERO-DRÁŽKA, KOTVENÍ VRUTY
- KONTRALATĚ
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE - TŘÍVRSTVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (DIFÚZNÍ FILM A 2 VRSTVY NETKANÉ POLYPROPYLÉNOVÉ TEXTILIE)
- MIV MEZI KROKVE tl. 200mm
- MIV POD KROKVE tl. 100mm
- PŘÍMÝ ZÁVĚS PRO CD PROFIL (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI)
- DVOJITÝ ZAVĚŠENÝ ROŠT Z CD PROFILŮ (V MOKRÝCH PROVOZECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI), ROZTEČ NOSNÝCH PROFILŮ 312,5mm, ROZTEČ SPODNÍCH PROFILŮ 750mm
- FÓLIOVÁ PAROZÁBRANA
- 2x DESKA S CEMENTOVÝM JÁDREM TL. 12,5mm TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1
- MALBA

S8b - střešní plášť zimního stadionu, úžlabí u přístavby

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - NATAVENÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S BŘIDLÍČNÝM POSYPEM
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SE SPALITELNOU PE FÓLIÍ NA HORNÍM POVRCHU
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ A SPÁDOVÁ VRSTVA - SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 100
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO (VARIANTNĚ SYSTÉM MECHANICKÉHO KOTVENÍ)
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD
NATAVENÝ TĚŽKÝ ASFALTOVÝ PÁS
PŘIBÍJENÁ ASFALTOVÝ PÁS A400H
BEDNĚNÍ PRKNA 25mm/ DESKY CETRIS 25mm, SPOJ PERO DRÁŽKA

SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN

S9a

- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- BETONOVÉ BEDNÍČÍ TVAROVKY š.200mm, 400x200x240mm, ZMONOLITNĚNÉ BETONEM C16/20, VYZTUŽENÉ SVISLE VÝZTUŽÍ B 500B 4Ø12 PO 400mm, VODOROVNĚ VÝZTUŽÍ B 500B Ø12 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE, KOTVENÍ DO ZÁKLADU NA CHEMICKOU MALTU, HLOUBKA 300mm
- MIV tl. 300mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/(mK)}$) - KOTVENO I LEPENO DO STĚNY Z BETONOVÝCH BEDNÍČÍCH TVAROVEK
- DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE PRO SKLÁDANÉ FASÁDY, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 100, PLOŠNÁ HMOTNOST 160g/m², tl.0,4mm
- LATĚ 60/40mm PO 500mm
- OBKLAD Z EXTERIÉROVÝCH FASÁDNÍCH PALUBEK S PEREM A DRÁŽKOU 19x146x4000mm - SIBIŘSKÝ

- MODŘÍN, KVALITA A - OPATŘEN FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBKLADU DEKORATIVNÍ VENKOVNÍ OCHRANNOU LAZUROU
- NEREZOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

S9b

- LATĚ 60/40mm PO 500mm
- OBKLAD Z EXTERIÉROVÝCH FASÁDNÍCH PALUBEK S PEREM A DRÁŽKOU 19x146x4000mm - SIBIŘSKÝ MODŘÍN, KVALITA A - OPATŘEN FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM NÁTĚREM PROTI PLÍSNÍM, HOUBÁM A DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBKLADU DEKORATIVNÍ VENKOVNÍ OCHRANNOU LAZUROU
- NEREZOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

S10a

- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 497x200x249mm, P10, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, tl.200mm, FABION Z BETONU C25/30
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl.140mm
- 2x SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU S ALKALICKOU ÚPRAVOU
- PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ STĚNA tl.300mm, OČIŠTĚNÁ
- PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU S ALKALICKOU ÚPRAVOU
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl. 50mm
- NOPOVÁ FÓLIE - UKONČENÍ LIŠTOU

S10b

- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 497x200x249mm, P10, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, tl.200mm, FABION Z BETONU C25/30
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl.140mm
- 2x SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU S ALKALICKOU ÚPRAVOU
- PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ STĚNA/DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ STĚNY tl.300mm ZDIVEM Z KERAMICKÝCH BLOKŮ, P10, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU S

- ALKALICKOU ÚPRAVOU
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl.50mm
- KOTEVNÍ FASÁDNÍ HMOŽDINKY NA IZOLANT tl.40mm S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (ETA) SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU 150g/m²
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
- JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA PASTOVITÉ KONZISTENCE S BAREVNÝMI KAMÍNKY

S10c

- KERAMICKÝ OBKLAD
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO min.tl.5mm + FLEXIBILNÍ HYDROFBNÍ SPÁROVACÍ TMEL
- PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 497x200x249mm, P10, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, tl.200mm, FABION Z BETONU C25/30
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl.140mm
- 2x SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU S ALKALICKOU ÚPRAVOU
- PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ STĚNA tl.300mm, OČIŠTĚNÁ
- PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA SE SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU S ALKALICKOU ÚPRAVOU
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl. 50mm
- NOPOVÁ FÓLIE

S11

- NOPOVÁ FÓLIE
- BETONOVÉ BEDNÍCÍ TVAROVKY š.500mm, 400x500x240mm, ZMONOLITNĚNÉ BETONEM C16/20, VYZTUŽENÉ SVISLE VÝZTUŽÍ B 500B 4Ø12 PO 400mm, VODOROVNĚ VÝZTUŽÍ B 500B Ø12 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE, KOTVENÍ DO ZÁKLADU NA CHEMICKOU MALTU, HLOUBKA 300mm
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- 2x SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl.40mm
- KOTEVNÍ FASÁDNÍ HMOŽDINKY NA IZOLANT tl.40mm S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (ETA) SE ZÁTKOU (V MÍSTĚ NAD TERÉNEM)

- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU 150g/m²
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
- JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA PASTOVITÉ KONZISTENCE S BAREVNÝMI KAMÍNKY
- V MÍSTĚ POD TERÉNEM NOPOVÁ FÓLIE

S12a

- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- PÓROBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD 200x250x1500mm
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl. 100mm
- 2x ŽELEZOBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD 140x140x1500mm
- SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- LEPÍCÍ MALTA - VYSOCE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ MINERÁLNÍ HMOTA
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU tl.160mm
- KOTEVNÍ FASÁDNÍ HMOŽDINKY NA IZOLANT tl.160mm S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (ETA) SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU 150g/m²
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
- PASTOVITÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÉ STRUKTURY S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM, MINERÁLNÍ, VYSOCE PAROPROPUSTNÁ, S PROTIPLÍŠŇOVOU PŘÍSAĐOU, ZRNITOST 2mm

S12b

- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU 150g/m²
- KOTEVNÍ FASÁDNÍ HMOŽDINKY NA IZOLANT tl.100mm
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl. 100mm
- ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ NOSNÝ PŘEKLAD (3x I 180)
- SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- LEPÍCÍ MALTA - VYSOCE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ MINERÁLNÍ HMOTA
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU tl.160mm
- KOTEVNÍ FASÁDNÍ HMOŽDINKY NA IZOLANT tl.160mm S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (ETA) SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU 150g/m²
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
- PASTOVITÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÉ STRUKTURY S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM, MINERÁLNÍ, VYSOCE PAROPROPUSTNÁ, S PROTIPLÍŠŇOVOU PŘÍSAĐOU, ZRNITOST 2mm

S12c

- TEPELNÁ IZOLACE Z MIV tl.200mm, $\lambda=0,036\text{W}/(\text{m.K})$
- ZÁMEČNICKÝ PRVEK OZN.Z45 PŘIKOTVEN K ZTUŽUJÍCÍMU VĚNCI
- VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA tl.21mm

- BITUMENOVÉ LEPIDLO
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIV tl.50mm ($\lambda = 0,039 \text{ W}/(\text{mK})$)
- KOTEVNÍ FASÁDNÍ HMOŽDINKY NA IZOLANT tl.50mm DO DŘEVA S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (ETA) SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU $150\text{g}/\text{m}^2$
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
- PASTOVITÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÉ STRUKTURY S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM, MINERÁLNÍ, VYSOCE PAROPROPUSTNÁ, S PROTIPLÍŠŇOVOU PŘÍSADOU, ZRNITOST 2mm

S13

- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- STÁVAJÍCÍ STĚNA - BETONOVÉ TVÁRNICE tl.300mm
- OČIŠTĚNÍ FASÁDNÍCH PLOCH TLAKOVOU VODOU
- OČIŠTĚNÍ FASÁDNÍCH MECHANICKY S VYŠKRÁBÁNÍM SPÁR
- VYROVNÁVACÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl.DLE POTŘEBY
- SYSTÉMOVÝ PENETRAČNÍ ZPEVŇOVACÍ NÁTĚR
- LEPÍCÍ MALTA - VYSOCE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ MINERÁLNÍ HMOTA
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIV tl.140mm
- KOTEVNÍ FASÁDNÍ HMOŽDINKY NA IZOLANT tl.140mm S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (ETA) SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU $150\text{g}/\text{m}^2$
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
- PASTOVITÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÉ STRUKTURY S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM, MINERÁLNÍ, VYSOCE PAROPROPUSTNÁ, S PROTIPLÍŠŇOVOU PŘÍSADOU, ZRNITOST 2mm

S14

- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- BETONOVÉ BEDNÍCÍ TVAROVKY š.200mm, 400x200x240mm, ZMONOLITNĚNÉ BETONEM C16/20, VYZTUŽENÉ SVISLE VÝZTUŽÍ B 500B $4\varnothing 12$ PO 400mm, VODOROVNĚ VÝZTUŽÍ B 500B $\varnothing 12$ V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE, KOTVENÍ DO ZÁKLADU NA CHEMICKOU MALTU, HLOUBKA 300mm
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl.140mm
- ŽELEZOBETONOVÁ PODEZDÍVKA
- MÍSTO VRAT DOPLNĚNÍ PODEZDÍVKY tl.300mm ŽELEZOBETONEM C25/30 - DÉLKA 3550mm, VÝŠKA 450mm
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 497x200x249mm, P10, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, tl.200mm, UKONČENO BETONEM C25/30 - VÝŠKY 50mm A BEDNĚNÍM (PRO OPLECHOVÁNÍ) Z OSB DESEK tl.22mm, ŠÍŘKY 400mm
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl.100mm
- KOTEVNÍ FASÁDNÍ HMOŽDINKY S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (ETA) SE ZÁTKOU
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU $150\text{g}/\text{m}^2$
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI

OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
-JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA PASTOVITÉ KONZISTENCE S BAREVNÝMI KAMÍNKY

S15

- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- BETONOVÉ BEDNÍCÍ TVAROVKY š.200mm, 400x200x240mm, ZMONOLITNĚNÉ BETONEM C16/20, VYZTUŽENÉ SVISLE VÝZTUŽÍ B 500B 4Ø12 PO 400mm, VODOROVNĚ VÝZTUŽÍ B 500B Ø12 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE, KOTVENÍ DO ZÁKLADU NA CHEMICKOU MALTU, HLOUBKA 300mm
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNOU ROHOŽÍ, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM
- PODKLADNÍ SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, SHORA S MINERÁLNÍM JEMNOZRNNÝM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PÁS
- XPS EXTRUOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl.100mm
- KOTEVNÍ FASÁDNÍ HMOŽDINKY S OCELOVÝM ŠROUBOVACÍM TRNEM PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ (ETA) SE ZÁTKOU (V MÍSTĚ NAD TERÉNEM)
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU 150g/m²
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
- JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA PASTOVITÉ KONZISTENCE S BAREVNÝMI KAMÍNKY
- V MÍSTĚ POD TERÉNEM NOPOVÁ FÓLIE

SKLADBY OPĚRNÝCH STĚN

S16a

- ŽB KONSTRUKCE tl.300mm - POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON C 25/30, VÝZTUŽ B 500 B
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO ROUNA, SHORA S MINERÁLNÍM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ (PÁS SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA TAŽNOST, VYNIKÁ VELKOU PRUŽNOSTÍ)
- NOPOVÁ FÓLIE

S16b

- BETONOVÉ BEDNÍCÍ TVAROVKY š.300mm, 400x300x240mm, ZMONOLITNĚNÉ BETONEM C16/20, VYZTUŽENÉ SVISLE VÝZTUŽÍ B 500B 4Ø12 PO 400mm, VODOROVNĚ VÝZTUŽÍ B 500B Ø12 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE, KOTVENÍ DO ZÁKLADU NA CHEMICKOU MALTU, HLOUBKA 300mm
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA
- SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO ROUNA, SHORA S MINERÁLNÍM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ (PÁS SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA TAŽNOST, VYNIKÁ VELKOU PRUŽNOSTÍ)
- NOPOVÁ FÓLIE

S17

- PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE TVARU L
- ALP NÁTĚR ZA STUDENA

- SBS HYDROIZOLAČNÍ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉHO ROUNA, SHORA S MINERÁLNÍM POSYPEM, ZDOLA S PE FÓLIÍ (PÁS SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA TAŽNOST, VYNIKÁ VELKOU PRUŽNOSTÍ)
- NOPOVÁ FÓLIE

S18

- PASTOVITÁ TENKOVRSŤVÁ OMÍTKA ŠKRÁBANÉ STRUKTURY S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM, MINERÁLNÍ, VYSOCE PAROPROPUSTNÁ, S PROTIPLÍŠŇOVOU PŘÍSADOU, ZRNITOST 2mm
- V MÍSTĚ SOKLU - JEDNOSLOŽKOVÁ OMÍTKA PASTOVITÉ KONZISTENCE S BAREVNÝMI KAMÍNKY
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU 150g/m²
- BETONOVÉ BEDNÍČÍ TVAROVKY š.300mm, 400x300x240mm, ZMONOLITNĚNÉ BETONEM C16/20, VYZTUŽENÉ SVISLE VÝZTUŽÍ B 500B 4Ø12 PO 400mm, VODOROVNĚ VÝZTUŽÍ B 500B Ø12 V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE, KOTVENÍ DO ZÁKLADU NA CHEMICKOU MALTU, HLOUBKA 300mm

SKLADBA VNITŘNÍCH STĚN 2.NP

S19a

- OCELOVÁ STĚNA: SLOUPEK JEKL 60/60/4mm, PAŽDÍK 60/60/4mm, VZPĚRA TR.48/3mm, ZTUŽENÍ Ø12mm - ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ROŠT PROFIL OM50 - OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH, ŠÍŘE KOTEVNÍ PLOCHY 50mm, tl.1mm, PO cca 1000mm, V MÍSTĚ PLECHU 1,3 - 1,83m NAD PODLAHOU 2 ŘADY PO cca 500mm
- OPLÁŠTĚNÍ STĚNOVÝM TRAPÉZOVÝM PLECHEM T35 - OCELOVÝ OBOUSTRANNĚ ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH VÝŠKY 35mm, tl.0,6mm, POVRCH MAT - NA POHLEDOVÉ STRANĚ S LAKEM NA POLYESTEROVÉ BÁZI tl.35µm, NA RUBOVÉ STRANĚ S ŠEDÝM OCHRANNÝM LAKEM tl.7µm

S19b

- OMÍTKA VNITŘNÍ VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 497x300x249mm, P10, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, tl.300mm
- ALP NÁTĚŘ ZA STUDENA
- SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU
- XPS EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN LEPENÝ BITUMEN.LEPIDLEM tl.140mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU S 2x SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST, PLOŠNÁ HMOTNOST 525g/m²
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VODOU ŘEDITELNÁ EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE VE TŘECH VRSTVÁCH, PRVNÍ VRSTVA JE PENETRAČNÍ, KDY SE PRYSKYŘICE NAŘEDÍ 10% VODY A POTÉ 2 KRYCÍ NÁTĚRY EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ

S19c - stěny vyrovnávacího schodiště

- ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ 497x200x249mm, P10, ZDĚNÉ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, tl.200mm
- LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU S 2x SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINOU PRO ZVÝŠENOU MECHANICKOU ODOLNOST, PLOŠNÁ HMOTNOST 525g/m²
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VODOU ŘEDITELNÁ EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE VE TŘECH VRSTVÁCH, PRVNÍ

VRSTVA JE PENETRAČNÍ, KDY SE PRYSKYŘICE NAŘEDÍ 10% VODY A POTÉ 2 KRYCÍ NÁTĚRY EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ

SKLADBA PODHLEDU V CHODBĚ 1.NP

S20

CHODBOVÝ PODHLED KOVOVÝ PODHLED SPLŇUJE KLASIFIKACI PRO STAVEBNÍ MATERIÁLY TŘÍDY: A2-S1, DO DLE ČSN EN 13501-1.

- NOSNÁ KONSTRUKCE - STĚNOVÉ ÚHELNÍKY Z POZINKOVANÉ OCELI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 9010, 41 x 25 x 0,6mm - KOTVENÉ DO STĚNY CHODBY
- PANELE Z POZINKOVANÉ OCELI S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 9010, PERFORACE Rv 2,0-20, 1585 x 600mm, tl.0,6mm - VOLNĚ POLOŽENÉ NA STĚNOVÉ ÚHELNÍKY. DELŠÍ STRANA OPATŘENA DISTANČNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁSKOU tl.3mm

SKLADBY OPLÁŠTĚNÍ VAZNÍKŮ 2.NP

S21a

- OPLÁŠTĚNÍ VAZNÍKU CELOPLOŠNĚ 2x DESKAMI S CEMENTOVÝM JÁDREM, VČETNĚ ŠIKMÝCH PRVKŮ
- MALBA

SKLADBA OPLÁŠTĚNÍ VAZNÍKŮ V EXTERIÉRU

S21b

- PASTOVITÁ TENKOVrstvá OMÍTKA ŠKRÁBANÉ STRUKTURY S FOTOKATALYTICKÝM EFEKTEM, MINERÁLNÍ, VYSOCE PAROPROPUSTNÁ, S PROTIPLÍŠŇOVOU PŘÍSADOU, ZRNITOST 2mm
- PROBARVENÁ PENETRACE PRO VYROVNÁNÍ NASÁKAVOSTI PODKLADU A ZAJIŠTĚNÍ PŘILNAVOSTI OMÍTKY K PODKLADU (V BARVĚ NÁSLEDNÉ OMÍTKY)
- ARMOVACÍ VRSTVA - PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ A STĚRKOVACÍ HMOTA - SKLOTEXTILNÍ ARMOVACÍ SÍŤOVINA S ALKALICKOU ÚPRAVOU 150g/m²
- CEMENTOVÁ DESKA S JÁDREM tl.12,5mm
- ROŠT Z CD PROFILU (SE ZVÝŠENOU OCHRANOU PROTI KOROZI)
- SVISLÝ PRUH TEPELNÉ IZOLACE MIV tl.200mm
- STÁVAJÍCÍ VAZNÍK

SKLADBY NA TRIBUNĚ

S22

- SVISLÉ I VODOROVNÉ PLOCHY TRIBUNY VČETNĚ SPÁR BUDOU OČIŠTĚNY, PRO PROVÁDĚNÍ DALŠÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT POVRCH ČISTÝ, ZBAVENÝ PRACHU A VOLNÝCH ČÁSTIC
- OTVORY PO DEMONTÁŽI LAVIČEK A ČÁSTI ZÁBRADLÍ BUDOU VYPLNĚNY DVOUSLOŽKOVÝM LEPIDLEM NA BÁZI EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE
- NEROVNOSTI NA SVISLÝCH I VODOROVNÝCH PLOCHÁCH TRIBUNY BUDOU VYROVNÁNY REPROFILAČNÍ MALTOU
- NEJPRVE BUDE POVRCH NEROVNOSTÍ OPATŘEN MINERÁLNÍM ADHEZNÍM MŮSTKEM
- NÁSLEDNĚ ZAROVNÁN HRUBOU CEMENTEM POJENOU REPROFILAČNÍ MALTOU

- PRO UPRAVENÍ POVRCHU HRUBÉ REPROFILAČNÍ MALTY, PŘÍPADNĚ PRO VYROVNÁNÍ MALÝCH NEROVNOSTI, BUDE POUŽITA JEMNÁ MALTA NA BÁZI CEMENTU
- NA VODOROVNÉ I SVISLÉ PLOCHY BUDE JAKO POVRCHOVÁ ÚPRAVA POUŽITA VODOU ŘEDITELNÁ EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE VE TŘECH VRSTVÁCH. PRVNÍ VRSTVA JE PENETRAČNÍ, KDY SE PRYSKYŘICE NAŘEDÍ 10% VODY A POTÉ SE PROVEDOU 2 KRYCÍ NÁTĚRY EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ. NA VODOROVNÉ PLOCHY SE POUŽÍJE MECHANICKY ODOLNÁ PRYSKYŘICE (VE DVOU NÁTĚRECH), DO VRCHNÍHO NÁTĚRU BUDE PŘIDÁN GRANULÁT S PROTISKLUZNÝM ÚČINKEM

S23

- PŘÍČNÉ SPÁRY (ČISTÉ, ZBAVENÉ PRACHU A VOLNÝCH ČÁSTIC) SE VYPLNÍ PRUŽNÝM POLYURETANOVÝM PROVAZCEM O PRŮMĚRU 15mm, BOKY SPÁR BUDOU NAPENETROVÁNY DVOUSLOŽKOVOU EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ, V POSLEDNÍ ŘADĚ SE SPÁRY VYPLNÍ ELASTICKÝM JEDNOSLOŽKOVÝM TMELEM NA POLYURETANOVÉ BÁZI,
- OPRAVA PODÉLNÝCH SPÁR TRIBUNY BUDE SHODNÁ S PŘEDCHOZÍM Odstavcem, POUZE NEBUDE POUŽIT TĚSNÍCÍ PROVAZEC.

S24

- OMÍTKY ČELNÍCH STĚN TRIBUNY BUDOU OČIŠTĚNY A ZBAVENY NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ, MÍSTA BEZ OMÍTKY BUDOU DOPLNĚNA JÁDROVOU CEMENTOVOU OMÍTKOU
- CELÝ POVRCH STĚNY BUDE NAPENETROVÁN A NÁSLEDNĚ OPATŘEN PASTOVITÝM STĚRKOVÝM TMELEM PRO JEMNÉ VYROVNÁNÍ POVRCHŮ
- NÁTĚR VODOU ŘEDITELNOU MALÍŘSKOU BARVOU PRO DEKORATIVNÍ OCHRANU SILNĚ ZATÍŽENÝCH VNITŘNÍCH POVRCHŮ

S25a

- DOPLNĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ 1100/350/150mm - BETON C25/30

S25b

- DOPLNĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ 1100/350/200mm - BETON C25/30

SKLADBY KOMUNIKACÍ

S26

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY

- VIBROLISOVANÁ DVOUVRSTVÁ BETONOVÁ DLAŽBA 600x400x50mm, ŽÍHANÁ MRAZUVZDORNÁ, PROTISKLUZNÁ (NÁŠLAPNÁ VRSTVA S POUŽITÍM KŘEMIČITÉHO PÍSKU)
- LOŽNÁ VRSTVA - KAMENIVO fr. 4-8mm, tl. 40mm
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63mm, tl. 160mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP/PŮVODNÍ ZEMINA

S27

- PRVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA PRO HRUBÉ NEČISTOTY. ZÁKLADEM ROHOŽE JSOU UMĚLOHMOTNÉ PROFILY S NYLONOVÝMI KARTÁČKY, KTERÉ JSOU SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY. VÝŠKA ROHOŽE JE 22mm A JE POLOŽENÁ DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ OSAZENÝCH AL RÁMEM 20/30/3mm.
- BETONOVÁ MAZANINA C16/20 tl.100mm VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ 100x100x6mm

- ŠTĚRKOPÍSEK TL.150mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP/PŮVODNÍ ZEMINA

S28

- ASFALTOVÝ BETON ACO 11 tl.60mm
- SPOJOVACÍ PROSTŘÍK 0,7kg/m²
- KAMENIVO OBAL. ASFALTEM tl.120mm
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63mm, tl. 180mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP
- PŮVODNÍ ZEMINA

S29

- MELIORAČNÍ DLAŽBA 500/500/100 mm
- KLADECÍ VRSTVA fr. 4-8mm tl. 30mm
- DRCENÉ KAMENIVO fr.8-16mm tl. 100mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP

S30

- ODVODŇOVACÍ ŽLAB 500/500/130mm
- BETONOVÉ LOŽE C8/10 tl. 100mm
- DRCENÉ KAMENIVO fr.8-16mm tl. 100mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP

S31

- PALISÁDA 180/120/400mm
- BETONOVÉ LOŽE C16/20 tl. 100mm
- DRCENÉ KAMENIVO fr.8-16mm tl. 100mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP/PŮVODNÍ ZEMINA

S32

- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100/250/1000mm
- BETONOVÉ LOŽE C12/15 tl. 100mm
- DRCENÉ KAMENIVO fr.8-16mm tl. 100mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

S33

- PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ 348x150x1000mm, UKLÁDÁNY DO MALTOVÉHO LOŽE tl.30mm. SPÁRY MEZI PRVKY BUDOU VYPLNĚNY VODOVZDORNÝM A MRAZUVZDORNÝM FLEXIBILNÍM SPÁROVACÍM TMELEM
- KONSTRUKCE Z BETONU C25/30 tl.300mm, VÝZTUŽ B 500 B - VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ŠTĚRKODRŤ fr.16-32mm, tl.100mm
- ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA

NÁTĚR VAZNÍKU

S34

- NEJDŘÍVE SE PODKLAD OBROUSÍ, ZBAVÍ PRACHU A NEČISTOT
- 2x LAZUROVACÍ HYDROFOBNI NÁTĚR S UV A POVĚTRNOSTNÍ OCHRANOU