



Město Chotěboř
oddělení investic města
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Naše značka:

Vyřizuje/linka:
Vařejčková/104

Datum:
03.04.2023

Vysvětlení č. 1

Veřejná zakázka: Chotěboř, ZŠ Buttulova č.p. 74 – vybudování strukturované datové sítě – registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_112/0001342

Zadavatel: Město Chotěboř

Sídlo: Trčků z Lípy č.p. 69, 583 01 Chotěboř

IČ: 00267538

Toto vysvětlení je podáváno na základě písemné žádosti dodavatele, kterou zadavatel obdržel v písemné elektronické podobě dne 29.03.2023. Obsahem žádosti dodavatele byly následující dotazy:

Dotaz č. 1 ze dne 29.03.2023

Vážená paní,

žádám Vás tímto o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci "**ZŠ Buttulova č.p. 74 - vybudování strukturované datové sítě**" v následujících bodech:

- 1) - ve výkazu výměr nejsou uvedeny položky spojené s nezbytným stěhováním stávajícího vnitřního zařízení školy "před a po" potřebné k realizaci díla, jakým způsobem to bude řešeno?
- 2) - ve výkazu výměr nejsou uvedeny položky spojené s úklidem po provedení díla, jakým způsobem to bude řešeno ?
- 3) - ve výkazu výměr v oboru "**03 - Strukturovaná kabeláž - Demontáže**" jsou položky č. **155 až 158** definovány pouze obecně, vždy jako komplet. Zadávací dokumentace neobsahuje žádné další upřesnění rozsahu těchto požadovaných prací. Navíc položka č. **98** v oboru 1.06 - Ostatní ve znění "**Koordinace realizační firmy se zástupci investora, upřesnění rozsahu demontážních a montážních prací...atd - komplet**" předpokládá, že skutečný rozsah bude stanoven až následně po výběru realizační firmy. To odporuje požadavku na jednoznačné stanovení pevné ceny pro účely výběrového řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména pokud je jediným kritériem pouze cena. Jak tedy mají být položky 155 až 158 oceněny (jak je stanoven základní rozsah demontáží)?

4) - jak jsou v objektu definovány požární úseky, kde mají být provedeny požární ucpávky? Projekt toto nedefinuje, nelze jednoznačně určit cenu pro položku č. 99 "**Protipožární ucpávky do 1 m2, včetně dodávky materiálu, montáže, zapravení, označení štítkem, revize, vyhotovení výkresové dokumentace rozmístění požárních ucpávek...atd - komplet**".

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

K výše uvedeným dotazům podává zadavatel následující vysvětlení:

- 1) Položky spojené s nezbytným stěhováním stávajícího vnitřního zařízení školy potřebné k realizaci díla nebudou doplněny do výkazu výměr, neboť vybraný uchazeč nebude tyto práce provádět. Tyto práce budou provedeny před zahájením prací a po dokončení a předání díla pracovníky základní školy.
- 2) Položky spojené s úklidem po provedení bouracích prací jsou součástí položky GZS 100.002 (vedlejší rozpočtové náklady) – zařízení staveniště. Závěrečné vyčištění budovy bude provedeno pracovníky základní školy Buttulova, Chotěboř.
- 3) Ocenění daných položek závisí na odborných znalostech a zkušenostech uchazeče o veřejnou zakázku. Zadavatel ke stávající strukturované kabeláži v objektu nemá k dispozici projektovou dokumentaci. Z tohoto důvodu není schopný poskytnout více informací, proto byla stanovena možnost prohlídky místa plnění veřejné zakázky.
- 4) Požární ucpávky jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace (2 ks). Projektová kancelář navrhuje požární ucpávky s odolností 60 min. Pro upřesnění Vám v příloze tohoto dokumentu budou přiloženy výkresy, které znázorňují požární úseky základní školy (výkres č. 1.4. Půdorys 1.NP, výkres 1.7. Půdorys 2.NP, výkres 1.10. Půdorys 3.NP, výkres 1.13. Půdorys 4.NP).

Zadavatel dále uvádí, že k uvedenému vysvětlení nedošlo k podstatné úpravě, ani změně zadávacích podmínek, neboť zadávací podmínky byly tímto vysvětlením zadávací dokumentace pouze upřesněny. Ostatní části zadávací dokumentace, těmito vysvětleními zadávací dokumentace nedotčené, zůstávají beze změn. Dotazy nemají vliv na prodloužení termínu.

S pozdravem

Bc. Romana Vařejčková

referent Oddělení majetku a investic města

Příloha: výkres č. 1.4. Půdorys 1.NP, výkres 1.7. Půdorys 2.NP, výkres 1.10. Půdorys 3.NP, výkres 1.13. Půdorys 4.NP