



Město Chotěboř

Oddělení investic města

Vyřizuje: Jan Polívka
Telefon: +420 569 641 104
Email: varejkova@chotebor.cz
Datum: 13.04.2023

Oprava písařské chyby

Veřejná zakázka: Chotěboř, ZŠ Buttulova č.p. 74 – vybudování strukturované datové sítě – registrační číslo CZ.06.04.01/00/22_112/0001342

Zadavatel: Město Chotěboř

Sídlo: Trčků z Lípy č.p. 69, 583 01 Chotěboř

IČ: 00267538

Dne 12.04.2023 zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele dokument s názvem „Vysvětlení č. 2“. Na straně č. 8 je pod odrážkou č. 9) uvedeno:

9) V původním rozpočtu položka č. 65:

65 M 01.403 Ochrana proti přepětí T1+T2, 2p, 230V, 12,5kA kus 1,000

Původní položka č. 65 bude nahrazena položkou:

65 M 01.403 Ochrana proti přepětí T1+T2, 3p, 400V, **12,5kA** kus 1,000

Jedná se o vstupní přepěťovou ochranu v rozvaděči **RT-S**.

Položka bude upravena ve výkazu výměr a zaměněna v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Zadavatel zjistil, že ve výkresové části dokumentace je tato ochrana proti přepětí označena „**T1+T2, 3p, 400V, 25kA**“ stejně, jako je uvedeno ve výkazu výměr. Zadavatel tímto prohlašuje, že v dokumentu s názvem „Vysvětlení č. 2“ došlo k písařské chybě a mění znění odstavce v souladu s výkresovou dokumentací a výkazem výměr takto:

9) V původním rozpočtu položka č. 65:



65 M 01.403 Ochrana proti přepětí T1+T2, 2p, 230V, 12,5kA kus 1,000

Původní položka č. 65 bude nahrazena položkou:

65 M 01.403 Ochrana proti přepětí T1+T2, 3p, 400V, **25kA** kus 1,000

Jedná se o vstupní přepěťovou ochranu v rozvaděči **RP-S**.

Položka bude upravena ve výkazu výměr a zaměněna v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a uvedených skutečností zadavatel věc uzavírá, s tím že nedošlo k jakékoli podstatné změně a povaha výše uvedeného vysvětlení tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek i vzhledem k samotnému termínu pro podání nabídky.

Jan Polívka
referent oddělení investic města

