

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

VaK Havlíčkův Brod, a.s.
Jan Klement
Žižkova 832
580 01 Havlíčkův Brod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2022/024937

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. V. Kadlecová/495 088 666

HRADEC KRÁLOVÉ
2.6.2022

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova – dešťová kanalizace

Dne 24.5.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci, kterou zpracovala firma VaK Havlíčkův Brod, a.s. ve stupni pro sloučené územní a stavební řízení s datem 01/2022. Podle předložené dokumentace se jedná o vybudování nové dešťové kanalizace DN 400 v ul. Rybní, která přímo navazuje na vybudovanou dešťovou kanalizaci v ulicích Klášterní, Sladovnická a Buttulova z roku 2021. Nově budovaná dešťová kanalizace v ul. Rybní bude v maximálně míře odvádět dešťové vody z uličního prostoru a střech přilehlých nemovitostí, které jsou v současné době napojeny do jednotné kanalizace, případně vytékají přímo na povrch ulice Rybní. Tato projektová dokumentace řeší pouze vybudování hlavního kanalizačního řadu. Veškeré přípojky do dešťové kanalizace jsou předmětem řešení koordinované projektové dokumentace, jejímž investorem bude město Chotěboř. Zároveň dojde k dalšímu propojení systému dešťové kanalizace z ulic Klášterní, Sladovnická a Buttulova, kde je v současné době dešťová kanalizace budována a končí dočasným napojením do jednotné kanalizace v křižovatce ulic Buttulova a Rybní. Odtud by měla pak dále pokračovat právě ulicí Rybní a být zakončena v prostoru bývalého obecního rybníka retenční nádrží.

Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1200 - Doubrava od toku Cerhovka včetně po Běstvinský potok včetně, začátek na souřadnicích (S-JTSK) Y: 659199, X: 1094904, konec na souřadnicích (S-JTSK) Y: 659205, X: 1095005.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme za předpokladu budoucí realizace další etapy, kterou je reteční nádrž na dešťové vody v centru obce. Bez realizace této nádrže by akce nesplňovala platné normy a vodní zákon, jelikož by došlo k navýšení odvodu dešťových vod z okolního území oproti původnímu stavu (jedná se zejména o nově napojované střechy rodinných domů).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje