

Investor:  
Město Chotěboř

Trčků z Lípy 69  
58301 Chotěboř

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAK/aveti/2021/0495**

Vyřizuje: **systém AVETI**

Telefon: **systém AVETI**

E-mail:

Žadatel:

Ing. Stanislav Mastný

Ing. Stanislav Mastný

Trocnovská 871

58001 Havlíčkův Brod

**Název akce:** **Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)**

*Zájmové území*

Obec: **Chotěboř**

Katastr: **Chotěboř**

Datum vydání vyjádření: **12.11.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

V dané lokalitě se **nachází** vodohospodářské inženýrské sítě a vodohospodářské zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. viz přiložená situace. Upozorňujeme, že průběhy vedení sítí jsou orientační, stejně jako podkladová mapa v přiloženém snímku, která má rovněž pouze informativní charakter.

Upozorňujeme, že se v uvedeném území mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. K sítím, které nejsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., a mohou se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a má pouze informativní charakter. Vyjádření k existenci sítí není souhlas se stavbou, s napojením na infrastrukturu v naší správě, ani vyjádření k projektové dokumentaci. **Vyjádření k existenci sítí neslouží jako souhlas s projektovou dokumentací, ani pro účely jednání se stavebním úřadem.** Zpracovaná projektová dokumentace nám musí být v jednotlivých stupních předložena k odsouhlasení a musí k ní být vydáno naše vyjádření.

Na vodovodní řady a kanalizační stoky se dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů vztahuje ochranné pásmo, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany, a to 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm včetně a 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky je možné:

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
- b) vysazovat trvalé porosty,
- c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
- d) provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. je správcem **veřejného osvětlení ve městě Chotěboř** a v těchto jeho místních částech: Bílek, Dobkov, Hájek, Klouzovy, Počátky, Příjemky, Rankov, Střížov, Svinný. O vyjádření k existenci veřejného osvětlení je nutno požádat samostatně e-mailem. Kontaktní osoba p. Pavlas, e-mail: pavlas@vakhb.cz.

Před zahájením prací na **odstranění havárie jiné inženýrské sítě** v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace v naší správě musí být kontaktován dispečink společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.:

Dispečink - provoz vodovodů tel. 737 306 632, 569 430 216

Dispečink - provoz kanalizací tel. 732 447 350, 569 425 112

V případě požadavku o zaslání průběhu inženýrských sítí ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. ve formátu DGN je nutno požádat e-mailem: havlova@vakhb.cz, vlasakova@vakhb.cz.

Vyjádření k existenci sítí je generováno automatickým systémem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

*Přílohy:*

počet příloh: 2

souborové přílohy:

- Vyjádření\_804\_situace\_1009.pdf (příloha vyjádření aveti)
- Legenda\_inzenyrskych\_siti.pdf (legenda/interní příloha)

**VODOVODY a KANALIZACE**

Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Tel. 569 430 211, Fax 569 430 299

IČO 481 73 002 DIČ CZ48173002

systém AVETI

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

