



Město Chotěboř

Oddělení investic města

Vyřizuje: Jan Polívka
Telefon: +420 569 641 141
Email: polivka@chotebor.cz
Datum: 28.06.2023

Dotaz č. 3 a odpověď zadavatele

Dne 26.06.2023 byl zadavateli doručen dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem „Modernizace komunikace ulice Rybní včetně dešťové kanalizace“.

Dotaz č. 3:

Dobrý den,

ke stavbě „Modernizace komunikace ulice Rybní včetně dešťové kanalizace“, žádáme zadavatele o vysvětlení následujících dotazů:

1) Ve výkazu výměr SO 101.1 - část uznatelné, je položka č.49 „Osazení obrubníku kamenného...“ ve výměře 242,6 m, ale materiál k tomuto osazení je ve dvojnásobné výši v položkách:

- Pol. 50 = krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500 mm 232,152 m

- Pol. 51 = krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800 mm 232,152 m

Žádáme zadavatele o určení, z kterého materiálu bude obrubník osazen.

2) Ve výkazu výměr SO 101.1 - část uznatelné, jsou položky č. 33 a 35, dle kterých by měla být „Zpevněná plocha + sjezdy“ z hnědých kamenných odseků tl. 80 mm, ale v PD ve vzorovém řezu komunikace je uvedeno: „Řešení bude shodné s řešením v sousedních ulicích Klášterní, Sladovnická, Buttulova“ a v těchto ulicích jsou tyto plochy vydlážděny štípanou dlažební kostkou.



Žádáme zadavatele o vyjádření, zda mohou být na tyto plochy použity dlažební kostky nebo kamenné odseky (rozdíl v barevnosti a velikosti viz příloha).



3) Ve výkazu výměr SO 101.1 - část uznatelné, je položka č.69 „Dokumentace pro provádění stavby“, ale předložená dokumentace už v tomto stupni (PDPS) je. Má být touto položkou naceněna RDS?

Zadavatel v návaznosti na podaný dotaz předkládá následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Ad 1) Zadavatel sděluje, že položky č. 49 a 51 zůstaly stejné. U položky č. 50 se změnila výměra. Nově je zde množství pouze 6,12 m. Jednalo se o chybu ve výkazu výměr. Výkaz výměr upraven.

Ad 2) – Zadavatel trvá na kamenných odsecích.

Ad 3) – Zadavatel sděluje, že se jedná o RDS (realizační dokumentace stavby), jak je uvedeno v poznámce ve výkazu výměr. V případě, že by PDPS (DPS) neřešila stavbu dostatečně podrobně, případně chyběl stavební firmě nějaký detail je možné si dopracování dokumentace do větší podrobnosti zahrnout do položky na RDS. Pokud by zhotovitel k realizaci díla RDS nepotřeboval, může tuto položku ocenit nulou.

Na základě výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace a uvedených skutečností zadavatel věc uzavírá, s tím že nedošlo k jakékoli podstatné změně a povaha výše uvedeného vysvětlení tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek i vzhledem k samotnému termínu pro podání nabídky.

Jan Polívka
referent oddělení investic města



Městský úřad Chotěboř
Trčků z Lipy 69
583 01 Chotěboř

+420 569 641 100
mu@chotebor.cz
www.chotebor.cz

ID DS: 94ubfm7
IČ: 00267538
DIČ: CZ00267538

Komerční banka:
ČÚ (příjem): 6710257/0100
ČÚ (výdej): 6720287/0100