

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č. 1 ze dne 10.04.2024

Dobrý den, žádám Vás o vysvětlení a doplnění zadání na výše uvedenou akci.

Otázky k interiérovým dveřím

Pol. D09 zdvojené dveře do technického zázemí je to správně

Pol. D12 konstrukce zárubně hliníkové profily?

Pol. D13a,b, D14, do skryté zárubně nelze dveře s protipožární a kouřotěsnou odolností

Pol. D15 tento úkos nelze udělat – malý úhel min je 60 stupňů a navíc s požární odolností

Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

K pol. D09 – Ano, zdvojené dveře jsou z důvodu zvýšení zvukové neprůzvučnosti. Zároveň doplňujeme, že zvuková neprůzvučnost každého křídla musí být min. 32 dB.

K pol. D12 – Ano, hliníkové profily. Nicméně upřesňujeme, že správný text u dveří D12 v řádku "konstrukce zárubně" má být "SKRYTÁ ZÁRUBEŇ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ PRO ZAZDÍVÁNÍ" (tj. obdobně jako D13a, D13b či D14).

K pol. D13a, b, D14 –Požadavek považujeme za splnitelný a trváme na něm.

K pol. D15 – Požadavek považujeme za splnitelný a trváme na něm.

Dotaz č. 2 ze dne 11.04.2024

Dobrý den,

Chtěli bychom požádat zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o DWG formát výkresu

D6.1.15 Výkres volských ok

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Z pohledu zadavatele je poskytnutí dokumentace ve formátu PDF standardní a dostatečné. DWG formát zadavatel nebude poskytovat.

Zadavatel nemění lhůtu k podání nabídek.

V Chotěboři dne 12.04.2024