

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1 ze dne 23.04.2024

Dobrý den,

Stávající PD VZT kde je zmíněno chlazení je navrženo na systém s chladičem, ale VV je psán na systém s vodním chlazením. Co máme nacenit do nabídky

Děkuji

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Naceňují se oba systémy, protože jsou navrženy oba systémy. Jednotky VZT s potřebou chlazení (v PD části VZT ozn. jako zař. č. 1 a 3) a splitové jednotky chlazení (v PD části VZT ozn. jako zař. č. 6) jsou v systému s chladičem. Veškeré prvky tohoto systému chlazení jsou předmětem soupisu v části SO 701_07. Pro VZT jednotku pro výstavní místnost 2.08 s řízeným klimatem (v PD části VZT ozn. jako zař. č. 2) je systémem vodního chlazení. Veškeré prvky tohoto systému chlazení jsou předmětem soupisu v části SO 701_03.

Zadavatel nemění lhůtu k podání nabídek.

V Chotěboři dne 24.04.2024