

Investor:

Trčků z Lípy 69
58301 Chotěboř

Vaše značka:

Číslo jednací: **VAK/S/2021/0382**

Vyřizuje: **Ing. Vít Straka**

Telefon: **+420569430230, +420730551678**

E-mail: **vit.straka@vakhb.cz**

Žadatel:

Ing. Jan Lahoda
Jan Lahoda
Bílinská 514/8
19000 Praha

Název akce: **PD cyklostezka Chotěboř – Bílek**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)**

Zájmové území

Obec: **Chotěboř**
Katastr: **Bílek, Příjemky**

Datum vydání vyjádření: **13.10.2021**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

V dané lokalitě se **nachází** vodohospodářské inženýrské sítě a vodohospodářské zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. viz přiložená situace. Upozorňujeme, že průběhy vedení sítí jsou orientační, stejně jako podkladová mapa v přiloženém snímku, která má rovněž pouze informativní charakter. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a má pouze informativní charakter.

Upozorňujeme, že se v uvedeném území mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. K sítím, které nejsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., a mohou se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

Vyjádření k existenci sítí není souhlas se stavbou, s napojením na infrastrukturu v naší správě, ani vyjádření k projektové dokumentaci. **Vyjádření k existenci sítí neslouží jako souhlas s projektovou dokumentací, ani pro účely jednání se stavebním úřadem.** Zpracovaná projektová dokumentace nám musí být v jednotlivých stupních předložena k odsouhlasení a musí být k ní vydáno naše vyjádření.

Na vodovodní řady a kanalizační stoky se dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů vztahuje ochranné pásmo, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany, a to 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm včetně a 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky je možné:

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. je správcem **veřejného osvětlení ve městě Chotěboř** a v těchto jeho místních částech: Bílek, Dobkov, Hájek, Klouzovy, Počátky, Příjemky, Rankov, Střížov, Svinný. O vyjádření k existenci veřejného osvětlení je nutno požádat samostatně e-mailem. Kontaktní osoba p. Pavlas, e-mail: pavlas@vakhb.cz.

Před zahájením prací na **odstranění havárie jiné inženýrské sítě** v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace v naší správě musí být kontaktován dispečink společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.:

Dispečink - provoz vodovodů tel. 737 306 632, 569 430 216

Dispečink - provoz kanalizací tel. 732 447 350, 569 425 112

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Bilek_kanalizace.dgn (příloha vyjádření)
- Bilek_vodovod.dgn (příloha vyjádření)
- Chotěboř - Bilek.pdf (příloha vyjádření)
- Legenda_inzenyrskych_siti.pdf (legenda/interní příloha)

VODOVODY a KANALIZACE

Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

Tel. 569 430 211, Fax 569 430 299

IČO 481 73 002 DIČ CZ48173002



Ing. Vít Straka

Hlavní inženýr tech. dokumentace

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.