

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.

[Dotazy doručené uchazečem dne 13.9.2024 v 14:42:43](#)

Dotaz č. 1

SO 01 – In line, u položky č. 59 a 85 je uvedena povrchová úprava žár. pozink. Z výkresové dokumentace ale vyplývá, že sloupky a vrata budou opatřena i nátěrem. Prosím o objasnění tohoto rozporu a případnou úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 2

Na stavbě má dojít k montáži stojanů na kola. Výkres PSV a výkaz výměr ale obsahují jenom strohý popis, že půjde o trubku a jsou uvedeny (asi) půdorysné rozměry. Takový popis je nedostatečný pro ocenění, neznáme tvar prvku, způsob kotvení atd. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace, ideálně o poskytnutí výkresu.

Dotaz č. 3

SO 08 – Tribuna, lavičky s opěradlem. V položce výkazu výměr se píše o kotvení laviček pomocí chem. kotev. Výkaz výměr ovšem nic takového neobsahuje. Žádáme zadavatel o objasnění tohoto rozporu.

Dotaz č. 4

SO 11 – Volejbalové hřiště, výkaz výměr a projektová dokumentace uvažuje s plotovým polem šíře 2m. Plotové svařované panely se ale vyrábí v šíři 2,5m. Tuto skutečnost ale nereflktuje výkaz výměr. Dojde k obrovskému prořezu a ztrátě. Je možno roztáhnout osovou vzdálenost sloupů na 2,5m? Případně prosíme o opravu výkazu výměr, aby bylo jasno, že se počítá s prořezem.

Dotaz č. 5

SO 17 počítá s dodávkou a montáží 4 kusů typových billboardů. Dokumentace a výkaz ale uvádí jen rozměr, nikoli další nutnou specifikaci. Konstrukci, materiál, povrchovou úpravu atd. Žádáme zadavatele o doplnění zadání.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1

Položky č. 59 a 85 budou opatřeny i nátěrem. Nátěr byl doplněn ve výkazu výměr, tento aktualizovaný výkaz výměr je doplněn v sekci Zadávací dokumentace na profilu zadavatele, příloha Zadávací dokumentace – letní sportovní areál (2).

Dotaz č. 2

Parametry dotazovaného výrobku jsou zcela zřejmé z popisu PDF souboru SO 02-D1.1.8-PSV-revize 07_2024. Zkratka (šxv) uvádí rozměr šířka krát výška, tudíž je patrné, že se nejedná o půdorysný rozměr. Nicméně zadavatel doplnil do tohoto souboru grafické znázornění požadovaného tvaru. Soubor byl aktualizován a vyměněn v sekci Zadávací dokumentace na profilu zadavatele v příloze f.b) Projektová dokumentace.

Dotaz č.3

Z uvedené položky je zcela patrné, že se jedná o dodávku a montáž včetně chemických kotev.

70	K	767R08112	D+M lavička s opěradlem z Jeklů, žárový pozink, vč.kotvení chem.kotvami, dřevěné fošny Thermowood, komplet.provedení podle tabulky PSV, ozn.X12	ks	66,000
----	---	-----------	---	----	--------

Dotaz č.4

Ve výkazu výměr je montáž plotových panelů v délce 83,91 m a dodávka 42 ks plotových dílců š. 2500 mm. Na každou montáž plotového dílu šířky 2000 mm je tedy počítáno s jedním plotovým dílem š. 2500 mm v dodávce. Dodávka tak obsahuje dostatečné množství pro prořez.

Dotaz č.5

Reklamní panel – celopozinková konstrukce, nosný profil výplně 30x30x4 mm, tloušťka pozinkovaných plechů výplně 0,75 mm, rozměr profilů nosníku 120x120x4-120x200x8 mm, rozteč nosníků 3000 mm, reklamní plocha 5100x2400 mm, oplechování obvodu panelu, spodní hrana billboardu 2,0 m.

Zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

V Chotěboři 17.09.2024

Bc. Jirí Pešout