



POVODÍ VLTAVY,  
státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 31 35 22

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5  
č.ú. : 31632051/ 0100

v.pavel@vdgp.cz

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

31.7.2024

NAŠE ZNAČKA

PVL-55209/2024/240-Ka

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. Lea Kaufmannová/213

DATUM

23.8.2024

k.ú.: Počátky u Chotěboře

obec: Chotěboř

ORP: Chotěboř

kraj: Kraj Vysočina

**VĚC: Oprava a odbahnění rybníka na p.č. 63 v k.ú. Počátky u Chotěboře**

**I. stanovisko správce povodí**

- A. k povolení opravy funkčních objektů vodního díla (§55a vodního zákona)
- B. k povolení nakládání s vodami (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona)
- C. ke stavbě v záplavovém území (§17 vodního zákona)

**II. vyjádření účastníka řízení (správce vodního toku)**

- D. k povolení záměru
- E. k povolení k nakládání s vodami

K Vaší žádosti o stanovisko/vyjádření k záměru „Počátky u Chotěboře – odbahnění rybníka na p.č. 63“, obdržené e-mailem ze dne 31.7.2024 a zaevidované pod č.j. PVL-54461/2024, jejíž součástí je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracovatel VDG Projektování, s.r.o., březen 2024.

**I. Povodí Vltavy, státní podnik, na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava, k předloženému záměru následující**

**s t a n o v i s k o:**

**Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltava dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

**Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem k předloženému záměru uvádí:**

**Ad A) k povolení opravy funkčních objektů vodního díla:**

S vydáním povolení lze souhlasit za splnění podmínek:

1) Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, překop hráze je třeba zazubit pro následně lepší dotěsnění zásypu.



2) Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie. S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejícími předpisy

3) K vodoprávnímu řízení budou doloženy výsledky rozboru sedimentu umožňující případné uložení na ZPF a seznam pozemků.

4) Vodní dílo bude udržováno v řádném technickém stavu. Jeho případná změna bude náležitě projednána.

5) V projektové dokumentaci je na str. 6 chybně uvedena kóta koruny hráze a na str. 9 chybná kóta nejnižšího místa zátopy rybníka.

#### **Ad B) k povolení nakládání s vodami:**

S vydáním povolení lze souhlasit za splnění podmínek:

6) Musí být jasné zásady manipulace s vodou a stanovena osoba zodpovědná za provoz vodního díla. Při provozování musí být dodržována a nepřekračována provozní-normální hladina, která je dána přelivnou hranou bezpečnostního přelivu, přesto by měla být na vodním díle vyznačena, a to nejlépe na požeráku

7) Proti extenzivnímu chovu ryb, tj. bez hnojení nemáme námitek. V případě záměru hnojení je třeba zažádat KrÚ Středočeského kraje o udělení výjimky viz § 39 zákona č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8) Při napouštění a provozu rybníka, bude v toku pod hrází zachováván minimální zůstatkový průtok v hodnotě  $Q_{330d} = 1,3 \text{ l/s}$ .

#### **Ad C) ke stavbě v záplavovém území:**

S vydáním povolení lze souhlasit za splnění podmínek:

9) Zhotovitel stavby bude sledovat vývoj srážkové situace, vodní stavy a bude v kontaktu s povodňovou komisí města Chotěboř.

10) Veškerý materiál související se stavbou bude ukládán mimo záplavové území, nesmí být uložen ani v místech, kde může zhoršovat jakost povrchových a podzemních vod, odtokové poměry, erozi, atd. (například v těsné blízkosti koryt vodních toků nebo v místech soustředěného povrchového odtoku).

Dle předloženého zakresu záměru v situaci jsou orientační souřadnice požeráku v souřadnicovém systému S-JTSK následující:

$X = 1099862,95$ ;  $Y = 658417,33$

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

## **II. Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce drobného vodního toku IDVT 10262847 vydává následující**

### **v y j á d ř e n í:**

#### **Ad D) k povolení záměru:**

S předloženým záměrem lze souhlasit za předpokladu splnění následujících podmínek:

11) Po dobu stavebních a odbahňovacích prací bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod protékajících místem stavby. Případný materiál, který by se dostal do toku pod hráz bude neprodleně odstraněn.

12) Zahájení a ukončení prací bude v předstihu oznámeno úsekovému technikovi p. Tichému (tel. 723 800 223). Požadujeme být také přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do stavu odpovídajícího jejich současnému využití.

13) Povodí Vltavy, státní podnik nenese odpovědnost za škody na vodním díle způsobené chodem velkých vod. V případě, že dojde stavbou a jejím provozem ke škodám na toku, budeme uplatňovat náhradu vzniklých škod.

14) Případné narušení koryta vodního toku realizací záměru bude uvedeno do náležitého stavu. Za uzavíracím prahem odpadu od spodní výpusti je třeba zřídit pružný přechodový úsek, který bude plynule navazovat na stávající koryto toku.

#### **Ad E) k povolení k nakládání s vodami:**

S vydáním povolení lze souhlasit **za předpokladu splnění podmínek 5) ÷ 7) z bodu I. ad B) a dále následující podmínky:**

15) Termín vypouštění bude s předstihem oznámen správci vodního toku zastoupenému úsekovým technikem p. Tichým.

**Obecné informace** (pozn. ☒ ano):

Vodní tok/vodní toky IDVT: **Bělá IDVT 10261902**

Správce vodního toku: **Povodí Vltavy, státní podnik**

ČHP: **1-09-01-0310 (Bělá)**

HGR: **6520 (základní), - (svrchní)**

útvár povrchových vod: **DVL\_0160 Bělá od pramene po ústí do toku Borovský potok**

útvár podzemních vod - základní: **65200 Krystalinikum v povodí Sázavy**

povodňové ohrožení: vysoké ☐ střední ☐ nízké ☐ zbytkové (reziduální) ☐

záplavové území ☒ stanoveno: **MěÚ Chotěboř** pod č.j. **MCH-1324/2016/ZP-4** dne **19.4.2016**

rozliv Q<sub>20</sub> ☒ rozliv Q<sub>5</sub> ☒ AZZÚ ☒ (částečně ☐)

CHOPAV ☐

OPVZ ☐ stanoveno: kým + pod č.j. dne

Území chráněné pro akumulaci povrchových vod ☐ název:

**Posouzení vlivu záměru na vodní útvary:** Lze předpokládat, že za dodržení výše uvedených podmínek uvedeným záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění stavu dotčených vodních útvarů.

#### **Obsah žádosti:**

Předmětem uvedeného záměru je oprava a odbahnění průtočného rybníka na p.č. 63 v k.ú. Počátky u Chotěboře, napájeného vodním tokem Bělá, který je v naší správě.

V rámci akce proběhne odstranění sedimentu a zkapacitnění sdruženého objektu. Sediment v celkovém množství 1919,10 m<sup>3</sup> bude z části využit na modelaci břehů, zbytek odvezen na skládku, resp. (dle výsledku rozborů uložen na zemědělské pozemky). U sdruženého objektu dojde k výstavbě nového otevřeného dvojdužového požeráku včetně osazení nové spodní výpusti DN 300 (realizováno překopem hráze) a zkapacitnění korunového bezpečnostního přelivu pro převod Q<sub>100L</sub> (což vyvolává nutnost změny Povolení k nakládání s vodami). Přelivná hrana délky 9 m je situována na kótě provozní-normální hladiny.

Základní parametry rybníka při provozní-normální hladině (571,70 m n.m. Bpv) jsou následující: zatopená plocha 0,5012 ha, objem 5,448 tis. m<sup>3</sup>, hloubka 1,9 m, minimální převýšení ke koruně 0,5 m, délka vzdutí je cca 90 m. Vlastníkem a provozovatelem vodního díla je město Chotěboř.

Bez přílohy.

**Ing. Jan Goldbach**  
vedoucí provozního střediska  
povrchových a podzemních vod  
(elektronicky podepsáno)