

ZTV Boží Muka IV. Etapa Chotěboř

Dotaz č.1.:

- 1) Dle popisu v rozpočtu a projektové dokumentaci je součástí dodávky přípojkového pilíře kompletní vystrojení včetně plynoměru a regulátoru tlaku plynu. Je toto správně? Pakliže ano, je to velmi nezvyklé, protože plynoměr a vystrojení pilíře za uzávěrem plynu zařizuje a hradí konkrétní stavebník potažmo provozovatel. Děkuji za zodpovězení dotazu.

Odpověď:

Plynoměr a regulátor tlaku plynu nejsou součástí dodávky.

Na základě výše uvedené změny zadávací dokumentace a uvedených skutečností zadavatel uzavírá, že výše uvedenou úpravou výkazu výměr nedošlo k jakékoli podstatné změně a povaha výše uvedeného vysvětlení tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek i vzhledem k samotnému, dostatečně dlouhému termínu pro podání nabídky.

V Chotěboři dne 08.06.2021.