ŘEZ 1-1´



ŘEZ 2-2´



ŘEZ 3-3´



ŘEZ 4-4´



ŘEZ 5-5´



ŘEZ 6-6´



ŘEZ 7-7´



K 08 Po ubourání a zapravení komínového tělesa bude doplněna vaznice dimenze 140/180, délka cca 1,36 m, vaznice bude uložena na komínové těleso + kotvena pomocí ocelových pozinkovaných úhelníků 4*90/100/100 do komínu hmoždinkou + prošroubovat vruty, spoj s navazujícími vaznicemi bude proveden pomocí spojovacího pozinkovaných plechů 4*40/220/3 oboustranně + prošroubovat vruty
Stávající výměny krovu včetně kleštin budou demontovány a nahrazeny novými průběžnými krokvemi, délka cca 7,5 m, dimenze 120/140 mm + budou osazeny nové kleštiny, délka cca 3,75 m, dimenze 80/160 mm

K 10 Demontáž dřevěné konstrukce střešních vikýřů, celkem 8 ks

K 14 Demolice komínového tělesa z plných pálených cihel cca 30-50 mm pod úroveň podlahy podkroví + zasypat průduchy cihelným/betonovým recyklátem + vyrovnat betonovou mazaninou do úrovně čisté podlahy, demolice bude prováděna ručně, rozebráním, strhávání komínových těles je zakázáno

K 15 Demolice nadstřešní části komínového tělesa z plných pálených cihel cca 120 mm pod úroveň vaznice a krokví + zasypat průduch cihelným/betonovým recyklátem + zhlaví opatřit betonovou deskou tl. min. 100 mm, C20/25 vyztuženo kari sítí 6/150/150, demolice bude prováděna ručně, rozebráním, strhávání komínových těles je zakázáno

POZNÁMKA:
Nové řezivo, které bude použito k opravě musí být předem ošetřeno biocidem. K preventivnímu ošetření je nejvhodnější zvolit biocidy na bázi kyseliny borité H3BO3, které na základě biologických testů účinnosti vykazují nejvyšší toxicitu pro celulózovorní druhy hub řádu *Aphyllophorales*. Z tuzemských přípravků je možno použít např. biocid Bochemit QB Profi v 10% koncentraci (ředění 1:9) a dávce aplikačního roztoku 250 ml/m2 (dvojnásobný nátěr nebo postřik). Ošetřené nové dřevo nesmí být před zabudováním vystaveno dešti, neboť prostředky na bázi kyseliny borité jsou ze dřeva částečně vyluhovatelné.

DOPORUČENÍ:
I přesto, že mykologickým průzkumem nebyla zjištěna přítomnost dřevokazného hmyzu v konstrukci krovu je vhodné po tesařských opravách celou stávající konstrukci důkladně mechanicky očistit od prachu a ulpělých nečistot a celoplošně povrchově chemicky ošetřit insekticidem, a to včetně rubu bednění. Doporučuji použít insekticid spolehlivě likvidující všechna stadia dřevokazného hmyzu, tj. s adulticidním, larvicidním i ovicidním účinkem, např. přípravek Lignofix I-Profi koncentrát v 20% koncentraci (ředění 1:4).

PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ DODRŽET TECHNOLOGICKÉ POSTUPY VÝROBCŮ, ROZMĚRY UVEDENÉ V DOKUMENTACI PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT

UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ POUZE JAKO REFERENČNÍ, NEZAVAZUJÍ DODAVATELE POUŽÍT TENTO KONKRÉTNÍ TYP, DODAVATEL STAVBY ZVOLÍ VÝROBKY A MATERIÁLY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ

0,000 = 523,48 m.n.m. b.p.v. - čistá podlaha přízemí stávajícího objektu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	STAVITELSTVÍ LADISLAV ADAMEC s. r. o. U panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod
PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. Aleš Baumgartner Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o. tel: + 420 724 952 630 email: baumgartner@stavitelstviadamec.cz

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Aleš Baumgärtner	paré	razítko
VYPRACOVAL	Ing. Aleš Baumgärtner		
KONTROLOVAL	Ing. Aleš Baumgärtner		
STAVEBNÍ ÚŘAD	Chotěboř		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Chotěboř		
INVESTOR	Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř		

AKCE
ZŠ SMETANOVA Č.P. 745 -
PD OPRAVY STŘECHY A ŘÍMS

Formát	A4 x 10
Datum	9/2021
Stupeň dok.	stavební řízení provádění stavby
Kótováno	mm

VÝKRES
ŘEZY KROVEM

Č. VÝKRESU	MĚŘÍTKO
D1.1.03	**1:50**