




ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		 U panských 1446, 580 01 Havlíčkův Brod		PROJEKTANT ČÁSTI Ing. Aleš Baumgartner Stavitelství Ladislav Adamec s.r.o. tel: + 420 724 952 630 email: baumgartner@stavitelstviadamec.cz	
ZODP. PROJEKTANT Ing. Aleš Baumgärtner		paré		razítko	
VYPRACOVAL Ing. Aleš Baumgärtner					
KONTROLOVAL Ing. Aleš Baumgärtner					
STAVEBNÍ ÚŘAD Chotěboř					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Chotěboř					
INVESTOR Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř					
AKCE ZŠ SMETANOVA Č.P. 745 - PD OPRAVY STŘECHY A ŘÍMS		Formát			
		Datum		9/2021	
		Stupeň dok.		stavební řízení provádění stavby	
		Kótováno		mm	
VÝKRES DETAILY		Č. VÝKRESU D 1.1.10		MĚŘÍTKO 1:15	

POHLED



PŮDORYS




Dle mykologického posudku byl zjištěn silně destruovaný konec pozednice hnílobou celulozovorního typu. Příčinou je dlouhodobé zatékání střešním pláštěm. V minulosti byl již proveden pokus o opravu, a to zpevněním poškozené části pozednice boční příložkou.


Příložka bude demontována, hnílobou poškozená část pozednice odstraněna a prostavena krátkou protézou. Spoj pak bude opětovně zpevněn boční příložkou.

Délka protézy cca 1,3 m, dimenze 160/140

POHLED



ŘEZ PŘÍČNÝ



STŘEŠNÍ ŠABLONA Z HLINÍKOVÉHO LEGOVANÉHO
PLECHU - PREFA STŘEŠNÍ ŠABLONA 44X44
S POVRCH. ÚPRAVOU COIL COATING
BARVA TMAVĚ ČERVENÁ STUCCO

POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ A SEPARAČNÍ VRSTVA
ASF. MODIFIKOVANÝ PÁS SE SAMOLEPÍCÍMI SPOJI
BAUDER TOP TS 40-NSK

PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL. 24 mm

STŘEŠNÍ LATĚ 60/60 - VĚTRANÁ MEZERA

DIFÚZNÍ MEMBRÁNA PRO ŠIKMÉ STŘECHY NA
PLNÉ BEDNĚNÍ S INTEGROVANÝM SAMOLEPÍCÍM
OKRAJEM - JUTADACH 135 2AP

STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL. CCA 16-20 mm
ZKONTROLOVÁNO, POPŘ. VYSPRAVENO/VYMĚNĚNO

STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE - DŘEVĚNÝ KROV
OPRAVEN, OČIŠTĚN A IMPREGNOVÁN

