

LEGENDA KABELOVÉHO VEDENÍ:

- KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- AYKY 4Bx16mm2
- CYKY 3Jx1,5mm2
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX 50
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX 110 POD KOMUNIKACÍ

LEGENDA:

- 1
- 2
- NOVÉ SVÍTIDLO LXL–LDC60, 60W vč.ÚCHYTU NA SLOUP, KRYTÍ IP 65, BÍLÉ STUDENÉ STOŽÁR OSVĚTLENÍ – 6M, BEZPATICOVÝ, VETKNUTÝ, ŽAROVĚ ZINKOVANÝ S OCELOVOU MANŽETOU, PR. ROUR 133/89/60 ZAJIŠTĚNÍ DVIŘEK PRO EL. VÝZBROJ BUDE OPATŘENO ŠROUBEM M8 S PROFILEM HLAVY "D"
- STOŽÁR OSAZEN DO ZEMĚ– HLOUBKA 1M
- STOŽÁROVÁ VÝZBROJ TYPU SR 721–25/N, IP20
- POJISTKA E27 S VLOŽKOU 6A
- A1
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO NAPÁJENÉ ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU VO OBCE POSUNUTÉ DO POZICE A2
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO LXL–LDC60, 60W, KRYTÍ IP 65
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR 6M
- A
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO NAPÁJENÉ ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVODU VO OBCE
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR OSVĚTLENÍ – 6M
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO LXL–LDC60, 60W, KRYTÍ IP 65

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ!!!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN–C, 400/230V, 50Hz

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000–4–41, ed.3

VNĚJŠÍ VLIVY: dle ČSN 330000–5–51, ed.3

VYPRACOVALA		Ivana Pejzlová	Ivana Pejzlová Občelecká 282, 583 01 Chotěboř email: ivanapejzlova@seznam.cz tel.: 734546652 IČO: 73604411	
KRAJ:	Vysočina	OBEC:	Svinný	
INVESTOR:	Město Chotěboř, Trčků z Líp 69, 583 01 Chotěboř			
AKCE:	CHODNÍK – SVINNÝ SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
NÁZEV:		SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		
MĚR:		1:500		
ČÍS. VÝKRESU		D.1.4.2		