

PROTOKOL O URČENÍ PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

**AKCE: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
CHODNÍK - SVINNÝ**

Investor: Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

Přílohy: Určení větších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Datum podepsání protokolu:

Předseda: Ivana Pejzlová - projektantka VO

Členové: Jiří Pešout - Odbor majetku a investic města Chotěboř

Protokol zpracovala: Ivana Pejzlová

PROTOKOL O URČENÍ PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3

AKCE: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
CHODNÍK - SVINNÝ

Kategorie	Clánek	Charakteristika	Označení	Poznámky
Prostředí	512.2	Teplota okolí Atmosférická vlhkost Výskyt vody Výskyt cizích pevných těles Výskyt korozív. nebo znečišťujících látek Mechanické namáhání - rázy Mechanické namáhání - vibrace Výskyt rostlinstva nebo plísní Výskyt živočichů Elmag.elstat.nebo jiná ioniz.působení Sluneční záření Bouřková činnost Vítr	AA8 AB8 AD4 AE5 AF1 AG1 AH1 AK1 AL1 AM1 AN2 AQ1 AS2	(- 50°C + 40 °C) (- 50°C + 40 °C) stříkající voda mírná prašnost zanedbatelná mírné mírné bez nebezpečí bez nebezpečí zanedbatelné střední zanedbatelná střední
Využití		Schopnost osob Dotyk osob s potenciálem země Podmínky úniku v případě nebezpečí Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů	BA1 BC2 BD1 BE1	běžná vyjimečný snadný únik bez nebezpečí
Konstrukce budovy		Stavební materiály	CA1	nehořlavé