

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Havlíčkově Brodě dne 2. června 2022

Č.j.: KHSV/12801/2022/HB/HOK/Bez
 Sp. značka: S-KHSV/12801/2022
 Vyřizuje: Dana Bezoušková, 569 474 227, dana.bezouskova@khsjih.cz
 Č.j. odesílatele:
 Počet listů/příloh: 1/0

VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s.	
Přijato	- 7. 06. 2022
počet listů/příloh:/.....
číslo j.	velikost

Adresát:

Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

„Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ – projektová dokumentace pro územní souhlas a stavební povolení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení §82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle §11 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na §82 odst.2 písmeno t), §30, § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů se

s o u h l a s í.

S odkazem na § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a §4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek :

1. K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen protokol kráceného rozboru pitné vody z nové části vodovodu, který bude napojen na stávající vodovodní řad. Rozbor bude proveden dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou a chemikálie k úpravě vody, které budou použity při realizaci stavby, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Potřebné doklady budou k dispozici k řízení o zahájení užívání stavby.

Odůvodnění:

Dne 23.5.2022 byla KHS kraje Vysočina byla doručena žádost investora stavby společností Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro územní souhlas a stavební povolení „Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, kterou zpracoval Ing. Klement Jan, Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, v lednu 2022, zak.č.0012022. Investorem stavby je společnost Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod.

Stávající vodovodní a kanalizační síť v historickém centru města Chotěboře je již za hranicí svojí životnosti, a především veřejná kanalizace je vedena značně nelogicky a chaoticky napříč soukromými pozemky. Vodovodní řád bude začínat v křižovatce s ulicí Buttulova u č.p. 163, kde se napojí na stávající litinové potrubí DN 80 z roku 2022 pomocí zákusné spojky jištěné proti posunutí DN 80, PN10 (např. WAGA spojka, nebo lepší). Vodovod pak bude pokračovat dál ulicí Rybní směrem k ulici Lazební. Po trase budou vybudovány dva podzemní hydranty DN 80 s jednoduchým uzavíráním a předsazeným litinovým přírubovým šoupátkem DN 80, PN10, stavební délky ČSN, případně F5, a to ve staničení HP1=0,023km. Tento hydrant bude mít funkci vzdušníku. Druhý hydrant bude ve staničení HP2=0,092km a bude sloužit jako kalník na vodovodním řádu. Na konci rekonstruovaného úseku dojde k vysazení nového sekčního litinového přírubového šoupátka DN 80, PN10, stavební délky ČSN, případně F5. Propojení se stávajícím vodovodem pak bude provedeno pomocí jištěné spojky-příruby DN 80, PN10 jištěné proti posunutí (např. WAGA spojka-příruba, nebo lepší). Celá investiční akce se dotkne celkem 14 kusů vodovodních přípojek. Kanalizace - stoka "A" bude začínat v ulici Slavíčkova napojením na stávající jednotnou stoku z betonu DN 1000 v místě, kde je v současné době napojena stoka z betonu DN 400, která bude rekonstruována. Stoka "B" bude začínat v šachtě ŠS2 na stoce "A", do které bude napojena pod směrovým úhlem 90°. Stoku "B" bude tvořit jeden úsek od šachty ŠS2 do šachty ŠS6, kde dojde k napojení stávající historicky sdružené přípojky z betonu DN 250, která v současné době nevhodně prochází soukromými pozemky. Tato přípojka bude podchycena napojením do šachty ŠS6 v místě přibližně před brankou k nemovitosti č.p. 174. Na druhé straně komunikace pak u objektu č.p. 164 bude stávající přípojka zaslepena vhodnou zásepkou. Zbytek přípojky procházející soukromými pozemky okolo nemovitosti č.p. 164 zůstane v provozu, neboť jsou do ní svedeny dílčí přípojky, které objevila kamerová prohlídka. Stoka "C" bude napojena do stávající šachty v ulici Slavíčkova. Dále bude pokračovat prolukou mezi objekty č.p. 170 a č.p. 465 do nově zbudované šachty ŠS8. Rekonstrukce kanalizace se dotkne celkem 18 kusů kanalizačních přípojek, které budou v rámci rekonstrukce hlavního kanalizačního řádu zrekonstruovány po veřejných pozemcích. V projektové dokumentaci jsou navržena technicko-organizační opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti, která spočívají v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku a v provádění stavebních činností pouze v denní době. Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních prostorů a chráněných venkovních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z § 4 zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z § 5 zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení uvažovaného záměru KHS kraje Vysočina konstatuje, že navrhované řešení není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, za současného splnění výše uvedených podmínek.

podepsáno elektronicky

Ing. Kristýna Štěpánová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Rozdělovník:

Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod