


PŘIPOJENÍ SVORKY UZEMNĚNÍ KONTEJNERU
NA ZEMNÍCI TYČ FeZn10



ZEMNÍCI TYČ ZT1,5

FeZn Ø10
l = 2m

SD 10

UZEMNĚNÍ FeZnØ10

PRO UZEMNĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU SE POUŽÍJE ZEMNÍ TYČ O MIN. DÉLCE 1,5m
K PŘIPOJENÍ ZEMNÍCI SVORKY KONTEJNERU A ZEMNÍCI TYČE SE POUŽÍJE FeZnØ10
PŘED INSTALACÍ ZT JE NUTNO VYŽÁDAT ZAMĚŘENÍ DOTČENÝCH IS V DANÉM PROSTORU
PŘI ZAVRTÁVÁNÍ ZEMNÍ TYČE JE TŘEBA VYSOKÉ OPATRNOSTI, NEBOŽ SE V UVEDENÉM PROSTORU
NALEZAJÍ I JINÉ IS (NN, PLYNOVOD)

INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ				PROJEKTANT:	
IČO: 00267538				Jiří TOMAN-Projekt	
PROJEKTANT ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	STRAČENSKÁ 614, ŠTĚTÍ 411 08	
J. TOMAN	J. TOMAN	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	IČ: 827 74 271	
AKCE				DOKUMENTACE	DSP
LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ				MĚŘITKO	1:50
OBSAH PŘÍLOHY				DATUM	07/2022
SO 10 – PŘÍSTŘEŠEK				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY
UZEMNĚNÍ OBJEKTU PŘÍSTŘEŠKU					D.1.4.1
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁSTI, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPRŮSOBEN ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					