



V místnostech 1.01, 1.02, 1.04 a 1.06 budou na stropě osazeny stropní infrapanely

Připojení stropních infrapanelů bude kabely CYKY–J 3x1,50

Ovládnání infrapanelů bude TFT prostorovými programovatelnými termostaty na každý TFT termostat lze připojit max. zatížení 2kW.

Osazení infrapanelů bude dle podmínek výrobce.

Termostaty budou osazeny vždy u dveří místnosti, vedle spínačů osvětlení v montážní krabici.

V místnosti 1.01 budou všechny 3 panely připojeny v přechodové krabici na 1 TFT termostat

V rozvaděči budou pro infrapanely osazeny 4 jističe B10/1

INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LIPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ				PROJEKTANT:	
IČO: 00267538				Jiří TOMAN-Projektám	
PROJEKTANT ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	
J. TOMAN	J. TOMAN	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	IČ: 627 74 271	
LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ				DOKUMENTACE	
				DSP	
				MĚŘÍTKO	
				1:50	
				DATUM	
07/2022		ČÍSLO KOPIE		ČÍSLO PŘÍLOHY	
SO-02 – KIOSEK		SO-02.4			
OBSAH PŘÍLOHY					
INFRA PANELY – TEMPERACE KIOSKU					
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁSTI, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					